



Resultat av radonmätning i fastigheten

Websida: <http://radon.miljo.stockholm.se/ECOS-RadonUI.aspx>

Fastighet: Startveven 8

Adress: Årdalavägen 89

Hustyp: Flerbostadshus

Det har gjorts tre mätningar som alla ligger under riktvärdet 200 Bq/m³.

Årtal	Årsmedel		
2013	30		
Våning	Startdatum	Slutdatum	Mätvärde
3 trappor upp	2013-11-12	2014-02-11	30
3 trappor upp	2013-11-12	2014-02-11	30

Årtal	Årsmedel		
2013	30		
Våning	Startdatum	Slutdatum	Mätvärde
2 trappor upp	2013-11-12	2014-02-11	30
2 trappor upp	2013-11-12	2014-02-11	30

Årtal	Årsmedel		
2013	30		
Våning	Startdatum	Slutdatum	Mätvärde
Bottenplan	2013-11-12	2014-02-12	40
Bottenplan	2013-11-12	2014-02-12	30

Riktvärdet för högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål är 200 Bq/m³. Det riktvärde vi har för bostäder i Sverige avser ett medelvärde för hela året, ett så kallat årsmedelvärde. För att få fram ett årsmedelvärde krävs att minst två mätdektetorer har placerats ut i bostaden. Därefter beräknas ett medelvärde baserat på mätvärden från dessa dektetorer. Ett årsmedelvärde kan ligga under riktvärdet trots att en av dektetorena har registrerat ett mätvärde över 200 Bq/m³.