


Husets energianvändning



Energideklaration för Gustavavägen 12-26, Ekerö.

- Detta hus använder 135 kWh/m² och år, varav el 2 kWh/m².
Liknande hus 122–148 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2008-10-30 av:
Björn Sjöholm, ÅF-Infrastruktur AB