


Husets energianvändning



Energideklaration för Engelbrektsgatan 8a, Gävle.

- Detta hus använder 192 kWh/m² och år, varav el 4 kWh/m².
Liknande hus 144–177 kWh/m² och år, nya hus 130 kWh/m².
Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2009-09-02 av:
Jonas Vejdeland, ÅF-Infrastruktur AB