


Husets energianvändning



Energideklaration för Solhagagatan 124 , Hisings Kärra

- Detta hus använder 122 kWh/m² och år, varav el 6 kWh/m².
Liknande hus 113 – 139 kWh/m² och år, nya hus 90 kWh/m².
Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är utan anmärkning.
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2012-06-21 av:
Johannes Pelz , HSB, Göteborg Ek. för
Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens
energiprestanda har lämnats.