

**Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter**

|                                      |                                                 |                     |                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Ägarens namn<br>Brf Grantorp         | Personnummer/Organisationsnummer<br>716419-8751 |                     | Utländsk adress<br>e |
| Adress<br>c/o HSB Södertörn Box 1084 | Postnummer<br>14122                             | Postort<br>Huddinge |                      |
| Land                                 | Telefonnummer                                   | Mobiltelefonnummer  |                      |
| E-postadress                         |                                                 |                     |                      |

**Byggnadens ägare - Övriga**

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Ägarens namn | Personnummer/Organisationsnummer |
|--------------|----------------------------------|

**Byggnaden - Identifikation**

|                                       |                        |                                    |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Län<br>Stockholm                      | Kommun<br>Huddinge     | Fastighetsbeteckning<br>Vårdaren 9 |                                                      |
| Egen beteckning<br>Terapivägen 18 A-F |                        | Egna hem<br>e                      |                                                      |
| Husnummer<br>1                        | Prefix byggnadsid<br>1 | Byggnadsid<br>487495               | Byggnadsid finns ej (experten har kontrollerat)<br>e |
| Adress<br>Terapivägen 18a             | Postnummer<br>14156    | Postort<br>Huddinge                | Huvudadress<br>H                                     |
| Adress<br>Terapivägen 18b             | Postnummer<br>14156    | Postort<br>Huddinge                | Huvudadress<br>H                                     |
| Adress<br>Terapivägen 18c             | Postnummer<br>14156    | Postort<br>Huddinge                | Huvudadress<br>H                                     |
| Adress<br>Terapivägen 18d             | Postnummer<br>14156    | Postort<br>Huddinge                | Huvudadress<br>H                                     |
| Adress<br>Terapivägen 18e             | Postnummer<br>14156    | Postort<br>Huddinge                | Huvudadress<br>H                                     |
| Adress<br>Terapivägen 18f             | Postnummer<br>14156    | Postort<br>Huddinge                | Huvudadress<br>H                                     |

## Byggnaden - Egenskaper

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|
| Typkod<br>320 - Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Byggnadskategori<br>Flerbostadshus                               |  |
| Byggnadens komplexitet<br><input checked="" type="checkbox"/> Enkel <input type="checkbox"/> Komplex                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Byggnadstyp<br>Friliggande                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Nybyggnadsår<br>1975                                             |  |
| Atemp (exkl. Avarmgarage)<br><input checked="" type="checkbox"/> Mätt värde 22 591 m <sup>2</sup><br><input checked="" type="checkbox"/> Omvandlat från BOA/LOA<br><input checked="" type="checkbox"/> Omvandling för kontorsbyggnad (>=75%)<br><input checked="" type="checkbox"/> Omvandlat från BRA<br><input checked="" type="checkbox"/> Omvandlat från BTA |  | Verksamhet<br>Fördela enligt nedan:                              |  |
| BOA<br>17 725 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | LOA<br>348 m <sup>2</sup>                                        |  |
| BRA<br>m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | BTA<br>m <sup>2</sup>                                            |  |
| Antal källarplan uppvärmda till >10°C (exkl.garageplan)<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Procent av Atemp (exkl. Avarmgarage)                             |  |
| Avarmgarage<br>0 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare) 100 |  |
| Antal våningsplan ovan mark<br>12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Hotell, pensionat och elevhem                                    |  |
| Antal trapphus<br>6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Restaurang                                                       |  |
| Antal bostadslägenheter<br>295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Kontor och förvaltning                                           |  |
| Projekterat genomsnittligt ventilationsflöde i lokaler och specialbyggnader<br>l/s,m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Butiks- och lagerlokaler för övrig handel                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Köpcentrum                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Vård, dygnet runt                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Vård, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Skolor (förskola-universitet)                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Bad-, sport-, idrottsanläggningar (ej utomhusarenor)             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Teater-, konsert-, biograflokaler och övriga samlingslokaler     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Övrig verksamhet - ange vad                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Summa 100                                                        |  |

## Energianvändning

Vilken 12-månadsperiod avser energiuppgifterna? (ange första månaden i formatet ÅÅMM)

0801

-

0812

Hur mycket energi har använts för värme och kyla angivet år (ange mått värde om möjligt)?

Angivna värden skall inte vara normalårskorrigerade

|                                       |                          | Mått värde               | Fördelat värde           |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fjärrvärme (1)                        | 2 625 892 kWh            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Eldningsolja (2)                      | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Naturgas, stadsgas (3)                | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ved (4)                               | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Flis/pellets/briketter (5)            | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Övrigt biobränsle (6)                 | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| El (vattenburen) (7)                  | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| El (direktverkande) (8)               | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| El (luftburen) (9)                    | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Markvärmepump (el) (10)               | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Värmepump-frånluft (el) (11)          | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Värmepump-luft/luft (el) (12)         | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Värmepump-luft/vatten (el) (13)       | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Summa 1-13 <sup>1</sup> (Σ1)</b>   | <b>2 625 892 kWh</b>     |                          |                          |
| Varav energi till varmvattenberedning | 1 056 740 kWh            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Fjärrkyla (14)                        | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Finns solvärme? ☐ Ja ☐ Nej

Om ja, ange total solfångararea  m<sup>2</sup>

Omvandlingsfaktorer för bränslen i tabellen nedan gäller om inte annat uppmätts:

|              |                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| Eldningsolja | 10 000 kWh/m <sup>3</sup>                              |
| Naturgas     | 11 000 kWh/1 000 m <sup>3</sup> (effektivt värmevärde) |
| Stadsgas     | 4 600 kWh/1 000 m <sup>3</sup>                         |
| Pellets      | 4 500-5 000 kWh/ton, beroende av träslag och fukthalt  |

Källa: Energimyndigheten

För övriga biobränsle varierar värmevärdet beroende av sammansättning och fukthalt. Det är expertens ansvar att omräkna bränslets vikt eller volym till energi på ett korrekt sätt.

Övrig el (ange mått värde om möjligt)

Angivna värden skall inte vara normalårskorrigerade

|                                           |                          | Mått värde               | Fördelat värde           |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fastighetsel (15)                         | 1 227 388 kWh            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Hushållsel (16)                           | 553 287 kWh              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Verksamhetsel (17)                        | 59 014 kWh               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Komfortkyla (18)                          | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Summa 7-13,15-18 <sup>2</sup> (Σ2)</b> | <b>1 839 689 kWh</b>     |                          |                          |
| <b>Summa 1-15,18 <sup>3</sup> (Σ3)</b>    | <b>3 853 280 kWh</b>     |                          |                          |
| <b>Summa 7-13,15,18 <sup>4</sup> (Σ4)</b> | <b>1 227 388 kWh</b>     |                          |                          |

|                            |                                       |                                         |                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Ort (graddagar)            | Normalårskorrigerat värde (graddagar) | Ort (Energi-Index)                      | Normalårskorrigerat värde (Energi-Index) <sup>5</sup> |
| Tullinge A                 | 4 095 407 kWh                         | Huddinge                                | 4 038 466 kWh                                         |
| Energiprestanda            | ...varav el                           | Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav) | Referensvärde 2 (statistiskt intervall)               |
| 179 kWh/m <sup>2</sup> ,år | 54 kWh/m <sup>2</sup> ,år             | 110 kWh/m <sup>2</sup> ,år              | 122 - 148 kWh/m <sup>2</sup> ,år                      |

<sup>1</sup> Energi för uppvärmning och varmvatten

<sup>2</sup> El totalt

<sup>3</sup> Värme, kyla och fastighetsel

<sup>4</sup> El exklusive hushållsel och verksamhetsel

<sup>5</sup> Underlag för energiprestanda

## Uppgifter om ventilationskontroll

|                                                                           |                                         |                                              |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Finns det krav på ventilationskontroll i byggnaden?                       |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> Ja       | <input type="checkbox"/> Nej               |
| Typ av ventilationssystem                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> FTX | <input type="checkbox"/> FT                  | <input type="checkbox"/> F med återvinning |
|                                                                           | <input type="checkbox"/> F              | <input type="checkbox"/> Självdrag           |                                            |
| Är ventilationskontrollen godkänd vid tidpunkten för energideklarationen? |                                         | <input type="checkbox"/> Ja                  | <input type="checkbox"/> Nej               |
|                                                                           |                                         | <input type="checkbox"/> Delvis <sup>6</sup> | <input type="text"/> % godkänd             |

<sup>6</sup> Avser när byggnaden har fler ventilationsaggregat

## Uppgifter om luftkonditioneringssystem

|                                                                        |                                     |                                     |                             |                              |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12kW? |                                     |                                     | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |
| Nominell kyleffekt enligt standard SS-EN 14 511-2:2007                 | Byggnadens nuvarande kyleffektbehov | Area som är luftkonditionerad       |                             |                              |
| <input type="text"/> kW                                                | <input type="text"/> kW             | <input type="text"/> m <sup>2</sup> |                             |                              |

## Uppgifter om radon

|                                        |                      |                        |                             |                              |
|----------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Är radonhalten mätt?                   |                      |                        | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |
| Radonhalt                              | Typ av mätning       | Datum för radonmätning |                             |                              |
| <input type="text"/> Bq/m <sup>3</sup> | <input type="text"/> | <input type="text"/>   |                             |                              |

## Utförda energieffektiviseringsåtgärder

### Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder

|                                                                         |                                                          |                                          |                                     |                                  |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Åtgärdsförslag                                                          | <input type="checkbox"/> Styr- och reglerteknisk         | <input type="checkbox"/> Byggnadsteknisk | Minskad energianvändning            | Kostnad per sparad kWh           | Minskat utsläpp av CO <sub>2</sub> |
|                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> Installationsteknisk |                                          | <input type="text"/> 209 000 kWh/år | <input type="text"/> 0,08 kr/kWh | <input type="text"/> 17 ton/år     |
| Beskrivning av åtgärden                                                 |                                                          |                                          |                                     |                                  |                                    |
| · Montera flödesbegränsare i blandare vid tvättställ, diskho och dusch. |                                                          |                                          |                                     |                                  |                                    |

|                                                               |                                                             |                                          |                                     |                                  |                                    |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Åtgärdsförslag                                                | <input checked="" type="checkbox"/> Styr- och reglerteknisk | <input type="checkbox"/> Byggnadsteknisk | Minskad energianvändning            | Kostnad per sparad kWh           | Minskat utsläpp av CO <sub>2</sub> |
|                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Installationsteknisk    |                                          | <input type="text"/> 236 000 kWh/år | <input type="text"/> 0,45 kr/kWh | <input type="text"/> 19 ton/år     |
| Beskrivning av åtgärden                                       |                                                             |                                          |                                     |                                  |                                    |
| · Injustering värmesystem, nya radventiler, driftsoptimering. |                                                             |                                          |                                     |                                  |                                    |

|                                         |                                                             |                                          |                                    |                                  |                                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Åtgärdsförslag                          | <input checked="" type="checkbox"/> Styr- och reglerteknisk | <input type="checkbox"/> Byggnadsteknisk | Minskad energianvändning           | Kostnad per sparad kWh           | Minskat utsläpp av CO <sub>2</sub> |
|                                         | <input type="checkbox"/> Installationsteknisk               |                                          | <input type="text"/> 79 000 kWh/år | <input type="text"/> 0,04 kr/kWh | <input type="text"/> 6 ton/år      |
| Beskrivning av åtgärden                 |                                                             |                                          |                                    |                                  |                                    |
| · Sänkning av inomhustemperaturen 1°C . |                                                             |                                          |                                    |                                  |                                    |

## Övrigt

|                                                          |                                                          |                                     |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Har byggnaden deklarerats tidigare?                      | Har experten besiktigat byggnaden?                       | Detaljinformation går att finna hos |
| <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | Byggnadsägare <input type="text"/>  |

Annat arbete med hänvisning till hälsa och miljö som utförts på byggnaden, t.ex. miljöklassning, enkäter eller kommentarer till energideklarationsuppgifterna

- Dokumentera rumstemperaturer.
- Utbyte av befintliga lysrör i trapphus till LED- lysrör är under utveckling och bör följas noggrant. Vid underhållsbehov av lysrör och armaturer bör LED belysning utvärderas.
- Driftjournaler samt luftmängdsmätare bör anordnas för befintliga ventilationsaggregat på tak för att följa verkningsgraden.
- Installation av elmätare för respektive lägenhet kommer att minska den totala energiförbrukningen (el) mest pga kostnaden samt det även blir mer rättvist.

## Kontrollorgan och tekniskt ansvarig

|                      |                     |                      |
|----------------------|---------------------|----------------------|
| Ackrediterat företag | Organisationsnummer | Ackrediteringsnummer |
| FVB Sverige AB       | 556429-3743         | 6911:02              |
| Förnamn              | Efternamn           | E-postadress         |
| Stefan               | Ellmin              | stefan.ellmin@fvb.se |

## Expert

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Förnamn               | Efternamn          |
| Pär                   | Nilsson            |
| Datum för godkännande | E-postadress       |
| 2009-04-01            | par.nilsson@fvb.se |

## **Saker att tänka på ...**

### **att informera om energideklarationen**

Nu när du som byggnadsägare har gjort din energideklaration är du skyldig att informera om resultatet till hyresgästerna och övriga som använder huset. Detta gäller inte dig som har en villa.

### **att sätta upp sammanfattningen i entrén**

Sista sidan i energideklarationen, "Husets energianvändning", är en sammanfattning. Den ska du sätta upp i husets entré eller reception. Du kan välja att sätta upp sista sidan som den är eller göra en beständig skylt i t.ex. plast eller aluminium. Materialet väljer du själv, men skylten ska utformas enligt Boverkets anvisningar. Se Boverkets webbplats: [www.boverket.se/energideklaration](http://www.boverket.se/energideklaration). Den som inte sätter upp sammanfattningen av energideklarationen riskerar att få betala vite.

### **att fastighetsförvaltaren och fastighetsskötaren också kan informera**

Syftet med energideklaration är att effektivisera energianvändningen för att förbättra miljön och rädda klimatet. Du som byggnadsägare har en viktig uppgift att effektivisera husets energianvändning. Även hyresgästerna eller de som använder huset kan hjälpa till. Se därför till att andra personer som är involverade i husets drift och skötsel, till exempel förvaltare och fastighetsskötare, är beredda att informera och förklara för hyresgästerna och andra personer som använder huset om energideklarationen och dess syfte.


### **att åtgärderna görs på lämpligt sätt**

Ju fler åtgärder du gör för att minska energianvändningen desto bättre energiprestanda får huset. Men, det är också viktigt att tänka på att åtgärderna du gör för att minska energianvändningen inte försämrar inomhusmiljön eller påverkar andra viktiga egenskaper hos huset. På Boverkets webbplats finns faktablad om olika åtgärder, som kan vara bra att visa projektörer och entreprenörer när du gör upphandlingar.

### **att deklarerar så ofta du vill**

Energideklarationen gäller i tio år. Vill du, kan du göra en ny energideklaration när du gjort olika energieffektiviseringsåtgärder, har ny årsförbrukning eller när du gjort en ny obligatorisk funktionskontroll av ventilationen.

# Husets energianvändning



Energideklaration för Terapivägen 18a, Huddinge.

- Detta hus använder 179 kWh/m<sup>2</sup> och år, varav el 54 kWh/m<sup>2</sup>.  
Liknande hus 122–148 kWh/m<sup>2</sup> och år, nya hus 110 kWh/m<sup>2</sup>.  
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.  
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.  
Se även: [www.boverket.se/energideklaration](http://www.boverket.se/energideklaration)  
Energideklaration utförd 2009-04-01 av:  
Pär Nilsson, FVB Sverige AB