

2018

Sammanfattning av

# ENERGIDEKLARATION



Huskvarnavägen 96A, 554 66 Jönköping

Jönköpings kommun

Byggnadsår: 1958

Energideklarations-ID: 902101

## ENERGIKLASSER



DENNA BYGGNADS  
ENERGIKLASS

**Energiprestanda:**  
170 kWh/m<sup>2</sup> och år

**Krav vid uppförande av  
ny byggnad [mars 2015]:**  
Energiklass C, 80 kWh/m<sup>2</sup> och år

**Uppvärmningssystem:**  
Fjärrvärme

**Radonmätning:**  
Utförd

**Ventilationskontroll (OVK):**  
Utförd

**Åtgärdsförslag:**  
Har lämnats

**Energideklarationen är utförd av:**  
Lennart Karlsson, Lemitek AB,  
2018-12-16

**Energideklarationen är giltig till:**  
2028-12-16

Energideklarationen i sin helhet  
finns hos byggnadens ägare.

**Mer information:**  
[www.boverket.se/energideklaration](http://www.boverket.se/energideklaration)

Sammanfattningen är upprättad enligt  
Boverkets föreskrifter och allmänna råd  
(2007:4) om energideklaration för byggnader.

## Rapport: Energibehov i fastigheten

Fastighetsbeteckning Utsädet 7

Unik Identifikation: 693


Beräknat årligt energibehov

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Transmissionsförluster väggar  | 22 074 kWh  |
| Transmissionsförluster tak     | 30 064 kWh  |
| Transmissionsförluster golv    | 10 021 kWh  |
| Transmissionsförluster fönster | 19 477 kWh  |
|                                |             |
| Ventilationsförluster          | 56 119 kWh  |
| Värmetillskott                 | - 8 906 kWh |
| Summa                          | 128 849 kWh |

|                |           |
|----------------|-----------|
| Tappvarmvatten | 9 856 kWh |
|----------------|-----------|

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Summa värme-och<br>tappvarmvattenbehov | 138 705 kWh |
|----------------------------------------|-------------|

## Energibehov i fastigheten



# **Rapport: Inköpt energi till fastigheten**

Fastighetsbeteckning    Utsädet 7


Unik identifikation: 693

## **Inköpt energi**

## **Energipriser**

|                                                                  |                    |                                           |                         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Värme                                                            | 97 916 kWh         | Olja                                      | 12000 kr/m <sup>3</sup> |
| Tappvarmvatten                                                   | 9 856 kWh          | Träpellets                                | 3000 kr/ton             |
| Produktionsförluster                                             | 5 672 kWh          | Energilavgift elnät                       | 17,33 öre/kWh           |
|                                                                  | 0 kWh              | Årsavgift elnät                           | 1875 kr/år              |
| <b>Summa</b>                                                     | <b>113 444 kWh</b> | Elhandelspris                             | 103,9 öre/kWh           |
| Fastighetsel                                                     | 1 455 kWh          | El årsavgift                              | 0 kr/år                 |
| Hushållsel                                                       | 0 kWh              | Energilavgift fjärrvärme                  | 77,2 öre/kWh            |
| Verksamhetsel                                                    | 0 kWh              | Årsavgift fjärrvärme                      | 0 kr/år                 |
|                                                                  |                    | Energilavgift fjärrkyla                   | 13,5 öre/kWh            |
|                                                                  |                    | Årsavgift fjärrkyla                       | 0 kr/år                 |
| <b>Totalt</b>                                                    | <b>114 899 kWh</b> |                                           |                         |
| <b>Totalt graddagskorrigerat</b>                                 | <b>122 572 kWh</b> |                                           |                         |
| <b>Inköpt energi efter installation av egenproducerad energi</b> |                    |                                           |                         |
| <b>Totalt inkl. egenproducerad energi</b>                        | <b>114 899 kWh</b> | <b>Totalt inkl. egenproducerad energi</b> | <b>127 531 kWh</b>      |
| <b>Varav egenproducerad energi</b>                               | <b>0 kWh</b>       | <b>Varav egenproducerad energi</b>        | <b>12 632 kWh</b>       |

## **Årligt inköp av energi**



# Protokoll över radonmätning av inomhusluft

92-03-11

6633110

Mätningen utförd hos:

Brf Utsikten 7

33069/6600000/10399

Huskvarnavägen 96 H

554 66 JÖNKÖPING

JÖNKÖPINGS KOMMUN

Emilsson Gösta

Miljö- & Hälso- & Skyddskontoret

551 89 JÖNKÖPING

AVSER  
LÄGENHET 6

## Mätmetod

Spärfilm med filter enligt metodbeskrivning Statens  
Strålskyddsinstitut 1988-11-03.

Mätdosorna exponerade under tiden 911125 - 920229.

## Fastighetsdata

Typ av byggnad: Radhus

Typ av husgrund: Platta på mark

Typ av ventilation: Självdrag (S)

Blåbetong ingår: Obekant

Byggnadens byggnadsår: 1958

Ombyggnad år: --

Fastighetsbeteckning: Utsikten 7

## Uppmätta värden

|                |           |            |   |          |                       |
|----------------|-----------|------------|---|----------|-----------------------|
| Resultat rum 1 | Sovrum    | Bottenplan | = | 80 ± 20  | Bq/m <sup>3</sup> EER |
| Resultat rum 2 | Annat rum | Bottenplan | = | 120 ± 30 | Bq/m <sup>3</sup> EER |

## Resultat

**Årsmedelvärde  
för radondotterhalten**

100

**Bq/m<sup>3</sup> EER**  
(Becquerel per kubikmeter)

Systematiskt fel: ± 20 Bq/m<sup>3</sup> EER

Tillfälligt fel: ± 50 Bq/m<sup>3</sup> EER

**Se baksidan!**

## Eventuell kommentar till mätningen

Rum 1 = Sovrum film 27580-0 rum 2 = Vardagsrum film 27581-8

Protokollet upprättat i Uppsala den

920307

Underskrift mätansvarig på Gammadata

Härmed intygas att instruktionerna  
för mätningen följts (se baksidan).

Underskrift bostadsinnehavare



Gammadata Mätteknik AB

Box 15120 • 750 15 UPPSALA  
Telefon 018-55 58 70 • Telefax 018-50 11 00