


Husets energianvändning



Energideklaration för Björkvägen 5C, Kristianstad

- Detta hus använder 181 kWh/m² och år, varav el 2 kWh/m²
Liknande hus 126 - 153 kWh/m² och år, nya hus 90 kWh/m²
Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.

Detaljinformation finns hos Fastighetsförvaltaren

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2012-12-14 av:

Lennart Lindgren, OBM Byggnadsbesiktningar AB

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.