


Husets energianvändning



Energideklaration för Hovslagaregatan 2, Kristianstad.

- Detta hus använder 144 kWh/m² och år, varav el 1 kWh/m².
Liknande hus 126–153 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration


Energideklaration utförd 2008-07-01 av:

Niclas Mårtensson, Energi & VVS Utveckling AB, EVU

 Boverket

Fastighet med adresser
stallg 1a + 1b
Hovslagareg. 2

Husets energianvändning



Energideklaration för Hovslagaregatan 4, Kristianstad.

- Detta hus använder 144 kWh/m² och år, varav el 1 kWh/m².
Liknande hus 126–153 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration


Energideklaration utförd 2008-07-01 av:

Niclas Mårtensson, Energi & VVS Utveckling AB, EVU

 Boverket

Fastighet med adresser
Stallg 3a + 3b
Hovslagareg 4

Husets energianvändning



Energideklaration för Hovslagaregatan 6, Kristianstad.

- Detta hus använder 144 kWh/m² och år, varav el 1 kWh/m².
Liknande hus 126–153 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2008-07-01 av:

Niclas Mårtensson, Energi & VVS Utveckling AB, EVU

 Boverket

Fastighet med adresser
Stallg 5a + 5b
Hovslagareg 6