


Husets energianvändning



Energideklaration för Fiskargränden 8 E-H, Landskrona.

Detta hus använder 63 kWh/m² och år, varav el 63 kWh/m².

Liknande hus 66–80 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².

Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontroll är ej utförd.

Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2008-02-27 av:

Åke Källback, Anticimex AB