


Husets energianvändning



Energideklaration för Bodalsvägen 10, Lidingö.


- Detta hus använder 137 kWh/m² och år, varav el 2 kWh/m².
Liknande hus 137–168 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2008-07-10 av:

Anders Kvarned, Anticimex AB

Husets energianvändning



Energideklaration för Bodalsvägen 12, Lidingö.

- Detta hus använder 139 kWh/m² och år, varav el 2 kWh/m².
Liknande hus 120–180 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2008-07-10 av:

Anders Kvarned, Anticimex AB