

# Energideklaration

## Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter

|                                               |                               |                                                 |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ägarens namn<br>Bostadsrättsföreningen Astern |                               | Personnummer/Organisationsnummer<br>722000-0322 |                                     |
| Adress<br>Ullevigatan 5                       |                               | Postnummer<br>582 33                            | Postort<br>Linköping                |
| E-postadress                                  | Telefonnummer<br>013-12 87 32 |                                                 | Mobiltelefonnummer<br>070-716 96 65 |

## Byggnadens ägare - Övriga

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Ägarens namn | Personnummer/Organisationsnummer |
|--------------|----------------------------------|

## Byggnaden - Identifikation

|                                     |                        |                           |                           |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Län<br>Östergötland                 |                        | Kommun<br>Linköping       |                           |
| Fastighetsbeteckning<br>Aprikosen 7 |                        | Egen beteckning           |                           |
| Husnummer<br>1                      | Prefix byggnadsid<br>1 | Byggnadsid<br>2478076     | X-koordinat<br>6475218,45 |
|                                     |                        | Y-koordinat<br>535547,289 |                           |
| Adress<br>Linggatan 17              |                        | Postnummer<br>58232       | Postort<br>Linköping      |
|                                     |                        | Huvudadress<br>ij         |                           |

## Byggnaden - Egenskaper

|                                                                                                                                              |  |                                                                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Typkod<br>320 - Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder                                                                                        |  | Byggnadskategori<br>Flerbostadshus                                                                       |                      |
| Byggnadens komplexitet<br>ij Enkel ij Komplex                                                                                                |  | Byggnadstyp<br>Friliggande                                                                               | Nybyggnadsår<br>1942 |
| Atemp (exkl. Avarmgarage)<br>ij Mätt värde 922 m <sup>2</sup><br>ij Omvandlat från BOA/LOA<br>ij Omvandlat från BRA<br>ij Omvandlat från BTA |  | Verksamhet<br>Fördela enligt nedan:                                                                      |                      |
| BOA<br>738 m <sup>2</sup>                                                                                                                    |  | Procent av Atemp (exkl. Avarmgarage)<br>Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare) 100 |                      |
| LOA<br>0 m <sup>2</sup>                                                                                                                      |  | Hotell, pensionat och elevhem                                                                            |                      |
| BRA<br>m <sup>2</sup>                                                                                                                        |  | Restaurang                                                                                               |                      |
| BTA<br>m <sup>2</sup>                                                                                                                        |  | Kontor och förvaltning                                                                                   |                      |
| Antal källarplan uppvärmda till >10°C (exkl.garageplan)<br>1                                                                                 |  | Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel                                                            |                      |
| Avarmgarage<br>0 m <sup>2</sup>                                                                                                              |  | Butiks- och lagerlokaler för övrig handel                                                                |                      |
| Antal våningsplan ovan mark<br>3                                                                                                             |  | Köpcentrum                                                                                               |                      |
| Antal trapphus<br>1                                                                                                                          |  | Vård, dygnet runt                                                                                        |                      |
| Antal bostadslägenheter<br>13                                                                                                                |  | Vård, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)                                                   |                      |
| Projekterat genomsnittligt ventilationsflöde i lokaler och specialbyggnader<br>l/s,m <sup>2</sup>                                            |  | Skolor (förskola-universitet)                                                                            |                      |
|                                                                                                                                              |  | Bad-, sport-, idrottsanläggningar (ej utomhusarenor)                                                     |                      |
|                                                                                                                                              |  | Teater-, konsert-, biograflokaler och övriga samlingslokaler                                             |                      |
|                                                                                                                                              |  | Övrig verksamhet - ange vad                                                                              |                      |
|                                                                                                                                              |  | Summa 100                                                                                                |                      |

## Energianvändning

Vilken 12-månadsperiod avser energiuppgifterna? (ange första månaden i formatet ÅÅMM)

0707

- 0806

Hur mycket energi har använts för värme och kyla angivet år (ange mått värde om möjligt)?

Angivna värden skall inte vara normalårskorrigerade

|                                       |                          | Mått värde               | Fördelat värde           |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fjärrvärme (1)                        | 77 926 kWh               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Eldningsolja (2)                      | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Naturgas, stadsgas (3)                | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ved (4)                               | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Flis/pellets/briketter (5)            | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Övrigt biobränsle (6)                 | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| EI (vattenburen) (7)                  | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| EI (direktverkande) (8)               | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| EI (luftburen) (9)                    | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Markvärmepump (el) (10)               | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Värmepump-frånluft (el) (11)          | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Värmepump-luft/luft (el) (12)         | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Värmepump-luft/vatten (el) (13)       | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Summa 1-13 <sup>1</sup> (Σ1)</b>   | <b>77 926 kWh</b>        |                          |                          |
| Varav energi till varmvattenberedning | 19 481 kWh               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Fjärrkyla (14)                        | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Finns solvärme? ☐ Ja ☐ Nej

Om ja, ange total solfångararea  m<sup>2</sup>

Omvandlingsfaktorer för bränslen i tabellen nedan gäller om inte annat uppmätts:

|              |                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| Eldningsolja | 10 000 kWh/m <sup>3</sup>                              |
| Naturgas     | 11 000 kWh/1 000 m <sup>3</sup> (effektivt värmevärde) |
| Stadsgas     | 4 600 kWh/1 000 m <sup>3</sup>                         |
| Pellets      | 4 500-5 000 kWh/ton, beroende av träslag och fukthalt  |

Källa: Energimyndigheten

För övriga biobränsle varierar värmevärdet beroende av sammansättning och fukthalt. Det är expertens ansvar att omräkna bränslets vikt eller volym till energi på ett korrekt sätt.

Övrig el (ange mått värde om möjligt)

Angivna värden skall inte vara normalårskorrigerade

|                                           |                          | Mått värde               | Fördelat värde           |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fastighetsel (15)                         | 2 216 kWh                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Hushållsel (16)                           | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Verksamhetsel (17)                        | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Komfortkyla (18)                          | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Summa 7-13,15-18 <sup>2</sup> (Σ2)</b> | <b>2 216 kWh</b>         |                          |                          |
| <b>Summa 1-15,18 <sup>3</sup> (Σ3)</b>    | <b>80 142 kWh</b>        |                          |                          |
| <b>Summa 7-13,15,18 <sup>4</sup> (Σ4)</b> | <b>2 216 kWh</b>         |                          |                          |

|                           |                                       |                                         |                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Ort (graddagar)           | Normalårskorrigerat värde (graddagar) | Ort (Energi-Index)                      | Normalårskorrigerat värde (Energi-Index) <sup>5</sup> |
| Malmslätt                 | 88 552 kWh                            | Linköping                               | 90 748 kWh                                            |
| Energiprestanda           | ...varav el                           | Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav) | Referensvärde 2 (statistiskt intervall)               |
| 98 kWh/m <sup>2</sup> ,år | 2 kWh/m <sup>2</sup> ,år              | 110 kWh/m <sup>2</sup> ,år              | 135 - 165 kWh/m <sup>2</sup> ,år                      |

<sup>1</sup> Energi för uppvärmning och varmvatten

<sup>2</sup> EI totalt

<sup>3</sup> Värme, kyla och fastighetsel

<sup>4</sup> EI exklusive hushållsel och verksamhetsel

<sup>5</sup> Underlag för energiprestanda

### Uppgifter om ventilationskontroll

|                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Finns det krav på ventilationskontroll i byggnaden? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej                                                                                                                                  |  |  |  |
| Typ av ventilationssystem<br><input checked="" type="checkbox"/> FTX <input checked="" type="checkbox"/> FT <input checked="" type="checkbox"/> F med återvinning<br><input checked="" type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> Självdrag |  |  |  |
| Är ventilationskontrollen godkänd vid tidpunkten för energideklarationen? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Delvis <sup>6</sup> <input type="text"/> % godkänd                                |  |  |  |

<sup>6</sup> Avser när byggnaden har fler ventilationsaggregat

### Uppgifter om luftkonditioneringssystem

|                                                                                                                                            |                                                                |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12kW? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej |                                                                |                                                                               |
| Nominell kyleffekt enligt standard SS-EN 14 511-2:2007<br><input type="text"/> kW                                                          | Byggnadens nuvarande kyleffektbehov<br><input type="text"/> kW | Area av Atemp som är luftkonditionerad<br><input type="text"/> m <sup>2</sup> |

### Uppgifter om radon

|                                                                                          |                                                                               |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Är radonhalten mätt? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej |                                                                               |                                      |
| Radonhalt<br>330 Bq/m <sup>3</sup>                                                       | Typ av mätning<br>Långtidsmätning enligt SSI <input type="button" value="v"/> | Datum för radonmätning<br>2002-03-22 |

### Utförda energieffektiviseringsåtgärder

### Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder

### Övrigt

|                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Har byggnaden deklarerats tidigare?<br><input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej | Har experten besiktigat byggnaden?<br><input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej | Detaljinformation går att finna hos<br>Byggnadsägare <input type="button" value="v"/> <input type="text"/> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Kontrollorgan och tekniskt ansvarig

|                                   |                     |                                       |                                 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Ackrediterat företag<br>Actava AB |                     | Organisationsnummer<br>556733-6747    | Ackrediteringsnummer<br>7173:01 |
| Förnamn<br>Mats                   | Efternamn<br>Olsson | E-postadress<br>mats.olsson@actava.se |                                 |

### Expert

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Förnamn<br>Jens                     | Efternamn<br>Ehrs                   |
| Datum för godkännande<br>2008-11-18 | E-postadress<br>jens.ehrs@actava.se |

## **Saker att tänka på ...**

### **att informera om energideklarationen**

Nu när du som byggnadsägare har gjort din energideklaration är du skyldig att informera om resultatet till hyresgästerna och övriga som använder huset. Detta gäller inte dig som har en villa.

### **att sätta upp sammanfattningen i entrén**

Sista sidan i energideklarationen, "Husets energianvändning", är en sammanfattning. Den ska du sätta upp i husets entré eller reception. Du kan välja att sätta upp sista sidan som den är eller göra en beständig skylt i t.ex. plast eller aluminium. Materialet väljer du själv, men skylten ska utformas enligt Boverkets anvisningar. Se Boverkets webbplats: [www.boverket.se/energideklaration](http://www.boverket.se/energideklaration). Den som inte sätter upp sammanfattningen av energideklarationen riskerar att få betala vite.

### **att fastighetsförvaltaren och fastighetsskötaren också kan informera**

Syftet med energideklaration är att effektivisera energianvändningen för att förbättra miljön och rädda klimatet. Du som byggnadsägare har en viktig uppgift att effektivisera husets energianvändning. Även hyresgästerna eller de som använder huset kan hjälpa till. Se därför till att andra personer som är involverade i husets drift och skötsel, till exempel förvaltare och fastighetsskötare, är beredda att informera och förklara för hyresgästerna och andra personer som använder huset om energideklarationen och dess syfte.


### **att åtgärderna görs på lämpligt sätt**

Ju fler åtgärder du gör för att minska energianvändningen desto bättre energiprestanda får huset. Men, det är också viktigt att tänka på att åtgärderna du gör för att minska energianvändningen inte försämrar inomhusmiljön eller påverkar andra viktiga egenskaper hos huset. På Boverkets webbplats finns faktablad om olika åtgärder, som kan vara bra att visa projektörer och entreprenörer när du gör upphandlingar.

### **att deklarerar så ofta du vill**

Energideklarationen gäller i tio år. Vill du, kan du göra en ny energideklaration när du gjort olika energieffektiviseringsåtgärder, har ny årsförbrukning eller när du gjort en ny obligatorisk funktionskontroll av ventilationen.

# Husets energianvändning



Energideklaration för Liggatan 17, Linköping.

- Detta hus använder 98 kWh/m<sup>2</sup> och år, varav el 2 kWh/m<sup>2</sup>.  
Liknande hus 135–165 kWh/m<sup>2</sup> och år, nya hus 110 kWh/m<sup>2</sup>.  
Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.  
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.  
Se även: [www.boverket.se/energideklaration](http://www.boverket.se/energideklaration)  
Energideklaration utförd 2008-11-18 av:  
Jens Ehre, Actava AB