


Husets energianvändning



Energideklaration för Möllevångsvägen 14B, Lund

- Detta hus använder 142 kWh/m² och år, varav el 8 kWh/m²
Liknande hus 109 - 133 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m²
Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos Byggnadsägaren
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2010-01-21 av:
Berit Larsson, Grontmij AB
Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.