


Husets energianvändning



Energideklaration för Gunnesbovägen 56, Lund.

- Detta hus använder 131 kWh/m² och år, varav el 26 kWh/m².
Liknande hus 113–139 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2008-11-18 av:

Stefan Jonsson, Energi & VVS Utveckling AB, EVU