


# Husets energianvändning



EnergideklARATION för Måsvägen 18a, Lund.

- Detta hus använder 149 kWh/m<sup>2</sup> och år, varav el 9 kWh/m<sup>2</sup>.  
Liknande hus 126–153 kWh/m<sup>2</sup> och år, nya hus 110 kWh/m<sup>2</sup>.  
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.  
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: [www.boverket.se/energideklARATION](http://www.boverket.se/energideklARATION)

EnergideklARATION utförd 2008-07-18 av:

Olof Larsson, Energikonsulterna i Sverige AB



# Energideklaration

## Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter

|                                         |                                                 |                    |  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--|
| Ägarens namn<br>Brf Måsvägen 18 i Lund  | Personnummer/Organisationsnummer<br>769610-3907 |                    |  |
| Adress<br>Anna H Urniaz, Måsvägen 18    | Postnummer<br>227 33                            | Postort<br>Lund    |  |
| E-postadress<br>anna.h.urniaz@gmail.com | Telefonnummer<br>046-30 38 39                   | Mobiltelefonnummer |  |

## Byggnadens ägare - Övriga

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Ägarens namn | Personnummer/Organisationsnummer |
|--------------|----------------------------------|

## Byggnaden - Identifikation

|                                 |                        |                       |                                                 |                           |  |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|--|
| Län<br>Skåne                    | Kommun<br>Lund         |                       |                                                 |                           |  |
| Fastighetsbeteckning<br>Måsen 2 |                        | Egen beteckning       |                                                 |                           |  |
| Husnummer<br>1                  | Prefix byggnadsid<br>1 | Byggnadsid<br>2937282 | X-koordinat<br>6175175,622                      | Y-koordinat<br>385166,149 |  |
| Adress<br>Måsvägen 18a          | Postnummer<br>22733    | Postort<br>Lund       | Huvudadress<br><input checked="" type="radio"/> |                           |  |
| Adress<br>Måsvägen 18b          | Postnummer<br>22733    | Postort<br>Lund       | Huvudadress<br><input type="radio"/>            |                           |  |
| Adress<br>Måsvägen 18c          | Postnummer<br>22733    | Postort<br>Lund       | Huvudadress<br><input type="radio"/>            |                           |  |



## Byggnaden - Egenskaper

|                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Typkod<br>320 - Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder                                                                                                                                                                                 |  | Byggnadskategori<br>Flerbostadshus                               |                      |
| Byggnadens komplexitet<br><input checked="" type="radio"/> Enkel <input type="radio"/> Komplex                                                                                                                                        |  | Byggnadstyp<br>Friliggande                                       | Nybyggnadsår<br>1952 |
| Atemp (exkl. Avarmgarage)<br><input checked="" type="radio"/> Mätt värde 1 458 m <sup>2</sup><br><input type="radio"/> Omvandlat från BOA/LOA<br><input type="radio"/> Omvandlat från BRA<br><input type="radio"/> Omvandlat från BTA |  | Verksamhet<br>Fördela enligt nedan:                              |                      |
| BOA<br>m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                 |  | Procent av Atemp (exkl. Avarmgarage)                             |                      |
| LOA<br>m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                 |  | Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare) 100 |                      |
| BRA<br>m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                 |  | Hotell, pensionat och elevhem                                    |                      |
| BTA<br>m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                 |  | Restaurang                                                       |                      |
| Antal källarplan uppvärmda till >10°C (exkl. garageplan)<br>1                                                                                                                                                                         |  | Kontor och förvaltning                                           |                      |
| Avarmgarage<br>m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                         |  | Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel                    |                      |
| Antal våningsplan ovan mark<br>3                                                                                                                                                                                                      |  | Butiks- och lagerlokaler för övrig handel                        |                      |
| Antal trapphus<br>3                                                                                                                                                                                                                   |  | Köpcentrum                                                       |                      |
| Antal bostadslägenheter<br>21                                                                                                                                                                                                         |  | Vård, dygnet runt                                                |                      |
| Projekterat genomsnittligt ventilationsflöde i lokaler och specialbyggnader<br>l/s,m <sup>2</sup>                                                                                                                                     |  | Vård, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                       |  | Skolor (förskola-universitet)                                    |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                       |  | Bad-, sport-, idrottsanläggningar (ej utomhusarenor)             |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                       |  | Teater-, konsert-, biograflokaler och övriga samlingslokaler     |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                       |  | Övrig verksamhet - ange vad                                      |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                       |  | Summa 100                                                        |                      |



## Energianvändning

Vilken 12-månadsperiod avser energiuppgifterna? (ange första månaden i formatet ÅÅMM)

0701

- 0712

Hur mycket energi har använts för värme och kyla angivet år (ange mått värde om möjligt)?

Angivna värden skall inte vara normalårskorrigerade

|                                       |                    | Mätt värde                       | Fördelat värde                   |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Fjärrvärme (1)                        | 174 400 kWh        | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| Eldningsolja (2)                      |                    | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| Naturgas, stadsgas (3)                |                    | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| Ved (4)                               |                    | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| Flis/pellets/briketter (5)            |                    | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| Övrigt biobränsle (6)                 |                    | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| EI (vattenburen) (7)                  |                    | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| EI (direktverkande) (8)               |                    | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| EI (luftburen) (9)                    |                    | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| Markvärmepump (el) (10)               |                    | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| Värmepump-frånluft (el) (11)          |                    | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| Värmepump-luft/luft (el) (12)         |                    | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| Värmepump-luft/vatten (el) (13)       |                    | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| <b>Summa 1-13 <sup>1</sup> (Σ1)</b>   | <b>174 400 kWh</b> |                                  |                                  |
| Varav energi till varmvattenberedning | 40 465 kWh         | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| Fjärrkyla (14)                        |                    | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |

Finns solvärme? ☐ Ja ☒ Nej

Om ja, ange total solfångararea  m<sup>2</sup>

Omvandlingsfaktorer för bränslen i tabellen nedan gäller om inte annat uppmätts:

|              |                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| Eldningsolja | 10 000 kWh/m <sup>3</sup>                              |
| Naturgas     | 11 000 kWh/1 000 m <sup>3</sup> (effektivt värmevärde) |
| Stadsgas     | 4 600 kWh/1 000 m <sup>3</sup>                         |
| Pellets      | 4 500-5 000 kWh/ton, beroende av träslag och fukthalt  |

Källa: Energimyndigheten

För övriga biobränsle varierar värmevärdet beroende av sammansättning och fukthalt. Det är expertens ansvar att omräkna bränslets vikt eller volym till energi på ett korrekt sätt.

Övrig el (ange mått värde om möjligt)

Angivna värden skall inte vara normalårskorrigerade

|                                           |                    | Mätt värde                       | Fördelat värde        |
|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Fastighetsel (15)                         | 13 447 kWh         | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Hushållsel (16)                           |                    | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |
| Verksamhetsel (17)                        |                    | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |
| Komfortkyla (18)                          |                    | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |
| <b>Summa 7-13,15-18 <sup>2</sup> (Σ2)</b> | <b>13 447 kWh</b>  |                                  |                       |
| <b>Summa 1-15,18 <sup>3</sup> (Σ3)</b>    | <b>187 847 kWh</b> |                                  |                       |
| <b>Summa 7-13,15,18 <sup>4</sup> (Σ4)</b> | <b>13 447 kWh</b>  |                                  |                       |

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Ort (graddagar) | Normalårskorrigerat värde (graddagar) |
| Lund            | 213 794 kWh                           |

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Ort (Energi-Index) | Normalårskorrigerat värde (Energi-Index) <sup>5</sup> |
| Lund               | 217 076 kWh                                           |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Energiprestanda            | ...varav el              |
| 149 kWh/m <sup>2</sup> ,år | 9 kWh/m <sup>2</sup> ,år |

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav) | Referensvärde 2 (statistiskt intervall) |
| 110 kWh/m <sup>2</sup> ,år              | 126 - 153 kWh/m <sup>2</sup> ,år        |

<sup>1</sup> Energi för uppvärmning och varmvatten

<sup>2</sup> EI totalt

<sup>3</sup> Värme, kyla och fastighetsel

<sup>4</sup> EI exklusive hushållsel och verksamhetsel

<sup>5</sup> Underlag för energiprestanda



### Uppgifter om ventilationskontroll

|                                                                                                                   |  |                              |                                               |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finns det krav på ventilationskontroll i byggnaden? <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej |  |                              |                                               |                                                                                                                                        |
| Typ av ventilationssystem                                                                                         |  | <input type="checkbox"/> FTX | <input type="checkbox"/> FT                   | <input type="checkbox"/> F med återvinning                                                                                             |
|                                                                                                                   |  | <input type="checkbox"/> F   | <input checked="" type="checkbox"/> Självdrag |                                                                                                                                        |
| Är ventilationskontrollen godkänd vid tidpunkten för energideklarationen?                                         |  |                              |                                               | <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Delvis <sup>6</sup> <input type="text"/> % godkänd |

<sup>6</sup> Avser när byggnaden har fler ventilationsaggregat

### Uppgifter om luftkonditioneringssystem

|                                                                                                                                      |                                     |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12kW? <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nej |                                     |                                        |
| Nominell kyleffekt enligt standard SS-EN 14 511-2:2007                                                                               | Byggnadens nuvarande kyleffektbehov | Area av Atemp som är luftkonditionerad |
| <input type="text"/> kW                                                                                                              | <input type="text"/> kW             | <input type="text"/> m <sup>2</sup>    |

### Uppgifter om radon

|                                                                                    |                      |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Är radonhalten mätt? <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nej |                      |                        |
| Radonhalt                                                                          | Typ av mätning       | Datum för radonmätning |
| <input type="text"/> Bq/m <sup>3</sup>                                             | <input type="text"/> | <input type="text"/>   |

### Utförda energieffektiviseringsåtgärder

### Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder

### Övrigt

|                                                               |                                                               |                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Har byggnaden deklarerats tidigare?                           | Har experten besiktigat byggnaden?                            | Detaljinformation går att finna hos |
| <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nej | <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nej | <input type="text"/> Byggnadsägare  |

### Kontrollorgan och tekniskt ansvarig

|                                |                     |                                |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Ackrediterat företag           | Organisationsnummer | Ackrediteringsnummer           |
| Energikonsulterna i Sverige AB | 556747-4209         | 7428:01                        |
| Förnamn                        | Efternamn           | E-postadress                   |
| Björn                          | Lovén               | bjorn.loven@driftoptimering.se |

### Expert

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Förnamn               | Efternamn                  |
| Olof                  | Larsson                    |
| Datum för godkännande | E-postadress               |
| 2008-07-18            | olof@energi-konsulterna.se |



## **Saker att tänka på ...**

### **att informera om energideklarationen**

Nu när du som byggnadsägare har gjort din energideklaration är du skyldig att informera om resultatet till hyresgästerna och övriga som använder huset. Detta gäller inte dig som har en villa.

### **att sätta upp sammanfattningen i entrén**

Sista sidan i energideklarationen, "Husets energianvändning", är en sammanfattning. Den ska du sätta upp i husets entré eller reception. Du kan välja att sätta upp sista sidan som den är eller göra en beständig skylt i t.ex. plast eller aluminium. Materialet väljer du själv, men skylten ska utformas enligt Boverkets anvisningar. Se Boverkets webbplats: [www.boverket.se/energideklaration](http://www.boverket.se/energideklaration). Den som inte sätter upp sammanfattningen av energideklarationen riskerar att få betala vite.

### **att fastighetsförvaltaren och fastighetsskötaren också kan informera**

Syftet med energideklaration är att effektivisera energianvändningen för att förbättra miljön och rädda klimatet. Du som byggnadsägare har en viktig uppgift att effektivisera husets energianvändning. Även hyresgästerna eller de som använder huset kan hjälpa till. Se därför till att andra personer som är involverade i husets drift och skötsel, till exempel förvaltare och fastighetsskötare, är beredda att informera och förklara för hyresgästerna och andra personer som använder huset om energideklarationen och dess syfte.

### **att åtgärderna görs på lämpligt sätt**

Ju fler åtgärder du gör för att minska energianvändningen desto bättre energiprestanda får huset. Men, det är också viktigt att tänka på att åtgärderna du gör för att minska energianvändningen inte försämrar inomhusmiljön eller påverkar andra viktiga egenskaper hos huset. På Boverkets webbplats finns faktablad om olika åtgärder, som kan vara bra att visa projektörer och entreprenörer när du gör upphandlingar.

### **att deklarerar så ofta du vill**

Energideklarationen gäller i tio år. Vill du, kan du göra en ny energideklaration när du gjort olika energieffektiviseringsåtgärder, har ny årsförbrukning eller när du gjort en ny obligatorisk funktionskontroll av ventilationen.