


Husets energianvändning



Energideklaration för Karlshamnsgatan 5, Malmö.

- Detta hus använder 173 kWh/m² och år, varav el 7 kWh/m².
Liknande hus 105–128 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2008-09-25 av:
Olof Larsson, Energikonsulterna i Sverige AB