


Husets energianvändning



Energideklaration för Norrängsgatan 4a, Motala.

- Detta hus använder 163 kWh/m² och år, varav el 9 kWh/m².
Liknande hus 135–165 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.
Detaljinformation finns hos HSB Östergötland AB.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2008-12-09 av:
Anders Ljusberg, Bengt Dahlgren Linköping AB