


Husets energianvändning



Energideklaration för Trädgårdsgatan 23A , Sala

- Detta hus använder 142 kWh/m² och år, varav el 8 kWh/m².
Liknande hus 152 – 186 kWh/m² och år, nya hus 108 kWh/m².
Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är utan anmärkning.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2010-04-06 av:
Harald Önander , Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB
Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.