

Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter

Ägarens namn BRF HSB STIGS GÅRD	Organisationsnummer 716413-3634	Utländsk adress €
Adress Laxgången 70 A	Postnummer 806 41	Postort GÄVLE
Land	Telefonnummer 026-649190	Mobiltelefonnummer 070-7951762
E-postadress		

Byggnadens ägare - Övriga

Byggnaden - Identifikation

Län Gävleborg	Kommun Gävle	O.B.S! Småhus i bostadsrätt ska deklarerars av bostadsrättsföreningen. € Egna hem (privatägda småhus)	
Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Stigslund 36:1		Egen beteckning Stigs Gård	
Husnummer 21	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 366457	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas 
Adress Laxgången 16A	Postnummer 80641	Postort Gävle	Huvudadress 
Adress Laxgången 16B	Postnummer 80641	Postort Gävle	Huvudadress 
Adress Laxgången 16C	Postnummer 80641	Postort Gävle	Huvudadress 
Husnummer 22	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 349934	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas 
Adress Laxgången 10A	Postnummer 80641	Postort Gävle	Huvudadress 
Adress Laxgången 10B	Postnummer 80641	Postort Gävle	Huvudadress 
Adress Laxgången 10C	Postnummer 80641	Postort Gävle	Huvudadress 
Adress Laxgången 10D	Postnummer 80641	Postort Gävle	Huvudadress 
Husnummer 23	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 333410	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas 
Adress Laxgången 14A	Postnummer 80641	Postort Gävle	Huvudadress 
Adress Laxgången 14B	Postnummer 80641	Postort Gävle	Huvudadress 
Adress Laxgången 14C	Postnummer 80641	Postort Gävle	Huvudadress 
Adress Laxgången 14D	Postnummer 80641	Postort Gävle	Huvudadress 
Husnummer 24	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 316902	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas 

Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 24A	80641	Gävle	⌄
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 24B	80641	Gävle	⌄
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 24C	80641	Gävle	⌄

Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse
25	1	300435	Adressuppgifter är fel/saknas ⌄
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 12A	80641	Gävle	⌄
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 12B	80641	Gävle	⌄
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 12C	80641	Gävle	⌄
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 12D	80641	Gävle	⌄

Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse
26	1	446866	Adressuppgifter är fel/saknas ⌄
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 18A	80641	Gävle	⌄
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 18B	80641	Gävle	⌄

Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse
27	1	430427	Adressuppgifter är fel/saknas ⌄
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 26A	80641	Gävle	⌄
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 26B	80641	Gävle	⌄
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 26C	80641	Gävle	⌄
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 26D	80641	Gävle	⌄
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 26E	80641	Gävle	⌄
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 26F	80641	Gävle	⌄
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 26G	80641	Gävle	⌄
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 26H	80641	Gävle	⌄

Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse
28	1	413891	Adressuppgifter är fel/saknas ⌄
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 30A	80641	Gävle	⌄
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 30B	80641	Gävle	⌄
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 30C	80641	Gävle	⌄
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 30D	80641	Gävle	⌄

Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 30E	80641	Gävle	⌵
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 30F	80641	Gävle	⌵
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 30G	80641	Gävle	⌵
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 30H	80641	Gävle	⌵
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 30I	80641	Gävle	⌵
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 30J	80641	Gävle	⌵

Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse
29	1	397422	Adressuppgifter är fel/saknas ⌵
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 22A	80641	Gävle	⌵
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 22B	80641	Gävle	⌵
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 22C	80641	Gävle	⌵
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 22D	80641	Gävle	⌵
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 22E	80641	Gävle	⌵
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 22F	80641	Gävle	⌵
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 22G	80641	Gävle	⌵
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 22H	80641	Gävle	⌵

Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse
30	1	380873	Adressuppgifter är fel/saknas ⌵
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 20A	80641	Gävle	⌵
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 20B	80641	Gävle	⌵

Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse
31	1	428213	Adressuppgifter är fel/saknas ⌵
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 32A	80641	Gävle	⌵
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 32B	80641	Gävle	⌵
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 32C	80641	Gävle	⌵
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 32D	80641	Gävle	⌵
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 32E	80641	Gävle	⌵

Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse
32	1	411688	Adressuppgifter är fel/saknas ⌵

Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 28A	80641	Gävle	⌵
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 28B	80641	Gävle	⌵
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 28C	80641	Gävle	⌵
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 28D	80641	Gävle	⌵
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 28E	80641	Gävle	⌵
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 28F	80641	Gävle	⌵
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 28G	80641	Gävle	⌵
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 28H	80641	Gävle	⌵

Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse	
33	1	395191	Adressuppgifter är fel/saknas ⌵	
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress	
Laxgången 34A	80641	Gävle	⌵	
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress	
Laxgången 34B	80641	Gävle	⌵	
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress	
Laxgången 34C	80641	Gävle	⌵	
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress	
Laxgången 34D	80641	Gävle	⌵	
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress	
Laxgången 34E	80641	Gävle	⌵	
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress	
Laxgången 34F	80641	Gävle	⌵	
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress	
Laxgången 34G	80641	Gävle	⌵	
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress	
Laxgången 34H	80641	Gävle	⌵	
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress	
Laxgången 34I	80641	Gävle	⌵	
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress	
Laxgången 34J	80641	Gävle	⌵	

Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse	
34	1	378684	Adressuppgifter är fel/saknas ⌵	
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress	
Laxgången 42A	80641	Gävle	⌵	
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress	
Laxgången 42B	80641	Gävle	⌵	
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress	
Laxgången 42C	80641	Gävle	⌵	

Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse	
35	1	362215	Adressuppgifter är fel/saknas ⌵	
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress	
Laxgången 36A	80641	Gävle	⌵	

Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 36B	80641	Gävle	⌄
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 36C	80641	Gävle	⌄

Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse	
36	1	345699	Adressuppgifter är fel/saknas ⌄	
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress	
Laxgången 48A	80641	Gävle	⌄	
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress	
Laxgången 48B	80641	Gävle	⌄	
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress	
Laxgången 48C	80641	Gävle	⌄	
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress	
Laxgången 48D	80641	Gävle	⌄	
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress	
Laxgången 48E	80641	Gävle	⌄	
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress	
Laxgången 48F	80641	Gävle	⌄	
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress	
Laxgången 48G	80641	Gävle	⌄	
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress	
Laxgången 48H	80641	Gävle	⌄	

Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse	
37	1	329208	Adressuppgifter är fel/saknas ⌄	
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress	
Laxgången 44A	80641	Gävle	⌄	
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress	
Laxgången 44B	80641	Gävle	⌄	
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress	
Laxgången 44C	80641	Gävle	⌄	
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress	
Laxgången 44D	80641	Gävle	⌄	

Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse	
38	1	312633	Adressuppgifter är fel/saknas ⌄	
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress	
Laxgången 38A	80641	Gävle	⌄	
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress	
Laxgången 38B	80641	Gävle	⌄	

Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse	
39	1	296134	Adressuppgifter är fel/saknas ⌄	
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress	
Laxgången 40A	80641	Gävle	⌄	
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress	
Laxgången 40B	80641	Gävle	⌄	
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress	
Laxgången 40C	80641	Gävle	⌄	
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress	
Laxgången 40D	80641	Gävle	⌄	

Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse	
40	1	442570	Adressuppgifter är fel/saknas ⌄	

Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 46A	80641	Gävle	ij)
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 46B	80641	Gävle	ij)
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 46C	80641	Gävle	ij)
Adress	Postnummer	Postort	Huvudadress
Laxgången 46D	80641	Gävle	ij)

Byggnaden - Egenskaper

Typkod 222 - Småhusenhet, flera småhus, sammantaget bostäder för mer än 6		Byggnadskategori En- och tvåbostadshus	
Byggnadens komplexitet ☒ Enkel ☐ Komplex		Byggnadstyp Gavel 6	
Nybyggnadsår 1983			
Atemp (exkl. Avarmgarage) ☒ Mätt värde 7969 m ²		Verksamhet Fördela enligt nedan:	
Omvandling (inkl. Avarmgarage) ☐ Från BOA/LOA ☐ För kontorsbyggnad (>=75%) ☐ Från BRA ☐ Från BTA		Procent av Atemp (exkl. Avarmgarage) Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare) 100	
BOA m ² LOA m ²		Hotell, pensionat och elevhem	
BRA m ² BTA m ²		Restaurang	
Avarmgarage m ²		Kontor och förvaltning	
Antal källarplan uppvärmda till >10°C (exkl.garageplan) 1 6		Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel	
		Butiks- och lagerlokaler för övrig handel	
		Köpcentrum	
		Vård, dygnet runt	
		Vård, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)	
Antal våningsplan ovan mark 2		Skolor (förskola-universitet)	
Antal trapphus 1		Bad-, sport-, idrottsanläggningar (ej utomhusarenor)	
Antal bostadslägenheter 99		Teater-, konsert-, biograflokaler och övriga samlingslokaler	
Projekterat genomsnittligt hygieniskt uteluftsflöde i lokalbyggnader 0,35 l/s,m ²		Övrig verksamhet - ange vad	
Finns installerad eleffekt >10 W/m ² för uppvärmning och varmvattenproduktion ☒ Ja ☐ Nej		Summa 100	

Energianvändning

Verklig förbrukning Vilken 12-månadsperiod avser energiuppgifterna? (ange första månaden i formatet ÅÅMM) 1001 - 1012		Beräknad förbrukning Beräknad energianvändning anges för nybyggda/andra byggnader utan mätbar förbrukning och normalårskorrigeras ej €																																																																																																									
Hur mycket energi har använts för värme och komfortkyla angivet år (ange mätt värde om möjligt)? Angivna värden ska inte vara normalårskorrigerade		Omvandlingsfaktorer för bränslen i tabellen nedan gäller om inte annat uppmätts: Eldningsolja 10 000 kWh/m ³ Naturgas 11 000 kWh/1 000 m ³ (effektivt värmevärde) Stadsgas 4 600 kWh/1 000 m ³ Pellets 4 500-5 000 kWh/ton, beroende av träslag och fukthalt Källa: Energimyndigheten För övriga biobränsle varierar värmevärdet beroende av sammansättning och fukthalt. Det är expertens ansvar att omräkna bränslets vikt eller volym till energi på ett korrekt sätt.																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Mätt värde</th> <th>Fördelat värde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fjärrvärme (1)</td> <td>1097577 kWh</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Eldningsolja (2)</td> <td> kWh</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Naturgas, stadsgas (3)</td> <td> kWh</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Ved (4)</td> <td> kWh</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Flis/pellets/briketter (5)</td> <td> kWh</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Övrigt biobränsle (6)</td> <td> kWh</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>EI (vattenburen) (7)</td> <td> kWh</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>EI (direktverkande) (8)</td> <td> kWh</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>EI (luftburen) (9)</td> <td> kWh</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Markvärmepump (el) (10)</td> <td> kWh</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Värmepump-frånluft (el) (11)</td> <td> kWh</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Värmepump-luft/luft (12)</td> <td> kWh</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Värmepump-luft/vatten (el) (13)</td> <td> kWh</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Summa 1-13 ¹ (Σ1)</td> <td>1097577 kWh</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Varav energi till varmvattenberedning</td> <td>112106 kWh</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Fjärrkyla (14)</td> <td> kWh</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				Mätt värde	Fördelat värde	Fjärrvärme (1)	1097577 kWh			Eldningsolja (2)	kWh			Naturgas, stadsgas (3)	kWh			Ved (4)	kWh			Flis/pellets/briketter (5)	kWh			Övrigt biobränsle (6)	kWh			EI (vattenburen) (7)	kWh			EI (direktverkande) (8)	kWh			EI (luftburen) (9)	kWh			Markvärmepump (el) (10)	kWh			Värmepump-frånluft (el) (11)	kWh			Värmepump-luft/luft (12)	kWh			Värmepump-luft/vatten (el) (13)	kWh			Summa 1-13 ¹ (Σ1)	1097577 kWh			Varav energi till varmvattenberedning	112106 kWh			Fjärrkyla (14)	kWh			Övrig el (ange mätt värde om möjligt) Angivna värden ska inte vara normalårskorrigerade <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Mätt värde</th> <th>Fördelat värde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fastighetsel² (15)</td> <td>60276 kWh</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Hushållsel³ (16)</td> <td>356644 kWh</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Verksamhetsel⁴ (17)</td> <td> kWh</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>EI för komfortkyla (18)</td> <td> kWh</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Tillägg komfortkyla⁵ (19)</td> <td>0 kWh</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Summa 7-13,15-19⁶ (Σ2)</td> <td>416920 kWh</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Summa 1-15,18-19⁷ (Σ3)</td> <td>1157853 kWh</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Summa 7-13,15,18-19⁸ (Σ4)</td> <td>60276 kWh</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Mätt värde	Fördelat värde	Fastighetsel ² (15)	60276 kWh			Hushållsel ³ (16)	356644 kWh			Verksamhetsel ⁴ (17)	kWh			EI för komfortkyla (18)	kWh			Tillägg komfortkyla ⁵ (19)	0 kWh			Summa 7-13,15-19⁶ (Σ2)	416920 kWh			Summa 1-15,18-19⁷ (Σ3)	1157853 kWh			Summa 7-13,15,18-19⁸ (Σ4)	60276 kWh		
		Mätt värde	Fördelat värde																																																																																																								
Fjärrvärme (1)	1097577 kWh																																																																																																										
Eldningsolja (2)	kWh																																																																																																										
Naturgas, stadsgas (3)	kWh																																																																																																										
Ved (4)	kWh																																																																																																										
Flis/pellets/briketter (5)	kWh																																																																																																										
Övrigt biobränsle (6)	kWh																																																																																																										
EI (vattenburen) (7)	kWh																																																																																																										
EI (direktverkande) (8)	kWh																																																																																																										
EI (luftburen) (9)	kWh																																																																																																										
Markvärmepump (el) (10)	kWh																																																																																																										
Värmepump-frånluft (el) (11)	kWh																																																																																																										
Värmepump-luft/luft (12)	kWh																																																																																																										
Värmepump-luft/vatten (el) (13)	kWh																																																																																																										
Summa 1-13 ¹ (Σ1)	1097577 kWh																																																																																																										
Varav energi till varmvattenberedning	112106 kWh																																																																																																										
Fjärrkyla (14)	kWh																																																																																																										
		Mätt värde	Fördelat värde																																																																																																								
Fastighetsel ² (15)	60276 kWh																																																																																																										
Hushållsel ³ (16)	356644 kWh																																																																																																										
Verksamhetsel ⁴ (17)	kWh																																																																																																										
EI för komfortkyla (18)	kWh																																																																																																										
Tillägg komfortkyla ⁵ (19)	0 kWh																																																																																																										
Summa 7-13,15-19⁶ (Σ2)	416920 kWh																																																																																																										
Summa 1-15,18-19⁷ (Σ3)	1157853 kWh																																																																																																										
Summa 7-13,15,18-19⁸ (Σ4)	60276 kWh																																																																																																										
Finns solvärme? Ange solfångararea ☐ Ja ☐ Nej m ²																																																																																																											
Finns solcellssystem? Ange solcellsarea ☐ Ja ☐ Nej m ²																																																																																																											
Ort (graddagar) Gävle A	Normalårskorrigerat värde (graddagar) 1042250 kWh	Ort (Energi-Index) Gävle	Normalårskorrigerat värde (Energi-Index) ⁸ 1049825 kWh																																																																																																								
Energiförbrukning 132 kWh/m ² ,år	...varav el 8 kWh/m ² ,år	Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav) 130 kWh/m ² ,år	Referensvärde 2 (statistiskt intervall) 107 - 131 kWh/m ² ,år																																																																																																								

¹ Energi för uppvärmning och varmvatten

² Den el som ingår i fastighetsenergin

³ Den el som ingår i hushållsenergin

⁴ Den el som ingår i verksamhetsenergin

⁵ Beräkning av värdet sker med utgångspunkt i vilket energislag och typ av kylsystem som används (se Boverkets byggregler, BFS 2008:20)

⁶ El totalt

⁷ Värme, kyla och fastighetsel

⁸ El exklusive hushållsel och verksamhetsel

⁹ Underlag för energiprestanda

Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?		☐ Ja	☐ Nej
Typ av ventilationssystem	☐ FTX	☒ FT	☐ F med återvinning
	☐ F	☐ Självdrag	
Är ventilationskontrollen utförd vid tidpunkten för energideklarationen?		☐ Ja	☐ Nej
		☐ Delvis ¹⁰	% utan anmärkning

¹⁰ Avser när byggnaden har fler ventilationsaggregat

Uppgifter om luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12kW?	☐ Ja	☐ Nej
--	-----------------------------	------------------------------

Uppgifter om radon

Är radonhalten mätt?	☐ Ja	☐ Nej
----------------------	-----------------------------	------------------------------

Utförda energieffektiviseringsåtgärder sedan föregående energideklARATION

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder

Åtgärdsförslag (Dekl.id:405290)

Styr- och reglerteknisk	Installationsteknisk	Byggnadsteknisk
Värme ☐ Nya radiatorventiler ☐ Injustering av värmesystem ☐ Tids/behovsstyrning av värmesystem ☐ Rengöring och/eller luftning av värmesystem ☐ Maxbegränsning av innetemperatur ☐ Ny inomhusgivare ☐ Byte/installation av tryckstyrda pumpar ☐ Annan åtgärd	☐ Varmvattenbesparande åtgärder ☐ Energieffektiv belysning ☐ Isolering av rör och ventilationskanaler ☐ Byte/installation av värmepump ☐ Byte/installation av energieffektiva värmekälla ☐ Byte/komplettering av ventilationssystem ☐ Återvinning av ventilationsvärme ☐ Annan åtgärd	☐ Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak ☐ Tilläggsisolering väggar ☐ Tilläggsisolering källare/mark ☐ Byte till energieffektiva fönster/fönsterdörrar ☐ Komplettering fönster/fönsterdörrar med innerruta ☐ Tätning fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar ☐ Annan åtgärd
Ventilation ☐ Injustering av ventilationssystem ☐ Tidsstyrning av ventilationssystem ☐ Behovsstyrning av ventilationssystem ☐ Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar ☐ Annan åtgärd		
Belysning, kylning m.m. ☐ Tids/behovsstyrning av belysning ☐ Tids/behovsstyrning av kyla ☐ Annan åtgärd		
Minskad energianvändning 27200 kWh/år	Kostnad per sparad kWh 1,8 kr/kWh	Minskat utsläpp av CO ₂ 0,2 ton/år
Beskrivning av åtgärden Tätning av fönster och dörrar.		

Övrigt

Har byggnaden deklarerats tidigare?	Detaljinformation avseende innehållet i energideklarationen går att finna hos
☐ Ja ☐ Nej	Byggnadsägare 6
Har byggnaden besiktigats på plats?	Kommentar
☐ Ja ☐ Nej	Byggnaderna har hög energiförbrukning. 5 Förslag till åtgärd: Tätning av dörrar och fönster. Sänkning av värme i förråd till 10 - 15 grader. Byte av termostatventiler. 6


Kontrollorgan och tekniskt ansvarig

Akrediterat företag	Organisationsnummer	Akrediteringsnummer
Gävle Energi AB	556407-2501	7565:01
Förnamn	Efternamn	E-postadress
Marcus	Wijk	marcus.wijk@gavle.se

Expert

Förnamn	Efternamn
Kjell	Jidemo
Datum för godkännande	E-postadress
2011-05-11	kjell.jidemo@gavle.se

Husets energianvändning



Energideklaration för Laxgången 16A , Gävle

■ Detta hus använder 132 kWh/m² och år, varav el 8 kWh/m².

Liknande hus 107 – 131 kWh/m² och år, nya hus 130 kWh/m².

Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är utan anmärkning.

Detaljinformation finns hos Byggnadsägaren

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2011-05-11 av:

Kjell Jidemo , Gävle Energi AB

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.