

# Energideklaration

## Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter

|                                                  |                                                 |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ägarens namn<br>Ekhamra HSB brf i Södertälje     | Personnummer/Organisationsnummer<br>715600-2136 | Utländsk adress<br>e                |
| Adress<br>c/o HSB Södertälje , Box 111           | Postnummer<br>151 22                            | Postort<br>Södertälje               |
| Land                                             | Telefonnummer<br>08-55422605                    | Mobiltelefonnummer<br>0706-40 50 69 |
| E-postadress<br>malin.parlstal@sodertalje.hsb.se |                                                 |                                     |

## Byggnadens ägare - Övriga

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Ägarens namn | Personnummer/Organisationsnummer |
|--------------|----------------------------------|

## Byggnaden - Identifikation

|                                                      |                        |                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Län<br>Stockholm                                     | Kommun<br>Södertälje   | Fastighetsbeteckning<br>Flundran 4 |
| Egen beteckning<br>Låghuset                          | Egna hem<br>e          |                                    |
| Husnummer<br>1                                       | Prefix byggnadsid<br>1 | Byggnadsid<br>549032               |
| Byggnadsid finns ej (experten har kontrollerat)<br>e |                        |                                    |
| Adress<br>Bangatan 18                                | Postnummer<br>15132    | Postort<br>Södertälje              |
| Huvudadress<br>H                                     |                        |                                    |
| Adress<br>Bangatan 20                                | Postnummer<br>15132    | Postort<br>Södertälje              |
| Huvudadress<br>H                                     |                        |                                    |
| Adress<br>Bangatan 22                                | Postnummer<br>15132    | Postort<br>Södertälje              |
| Huvudadress<br>H                                     |                        |                                    |
| Adress<br>Bangatan 24                                | Postnummer<br>15132    | Postort<br>Södertälje              |
| Huvudadress<br>H                                     |                        |                                    |

## Byggnaden - Egenskaper

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Typkod<br>320 - Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Byggnadskategori<br>Flerbostadshus                                                |  |
| Byggnadens komplexitet<br><input type="checkbox"/> Enkel <input checked="" type="checkbox"/> Komplex                                                                                                                                                                                                        |  | Byggnadstyp<br>Friliggande                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Nybyggnadsår<br>1972                                                              |  |
| Atemp (exkl. Avarmgarage)<br><input type="checkbox"/> Mätt värde    2 150 m <sup>2</sup><br><input type="checkbox"/> Omvandlat från BOA/LOA<br><input type="checkbox"/> Omvandling för kontorsbyggnad (>=75%)<br><input type="checkbox"/> Omvandlat från BRA<br><input type="checkbox"/> Omvandlat från BTA |  | Verksamhet<br>Fördela enligt nedan:                                               |  |
| BOA<br><input type="text"/> m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | LOA<br><input type="text"/> m <sup>2</sup>                                        |  |
| BRA<br><input type="text"/> m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | BTA<br><input type="text"/> m <sup>2</sup>                                        |  |
| Antal källarplan uppvärmda till >10°C (exkl.garageplan)<br>1                                                                                                                                                                                                                                                |  | Procent av Atemp (exkl. Avarmgarage)                                              |  |
| Avarmgarage<br><input type="text"/> m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare)    100               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Hotell, pensionat och elevhem <input type="text"/>                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Restaurang <input type="text"/>                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Kontor och förvaltning <input type="text"/>                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel <input type="text"/>                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Butiks- och lagerlokaler för övrig handel <input type="text"/>                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Köpcentrum <input type="text"/>                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Vård, dygnet runt <input type="text"/>                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Vård, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl) <input type="text"/>       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Skolor (förskola-universitet) <input type="text"/>                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Bad-, sport-, idrottsanläggningar (ej utomhusarenor) <input type="text"/>         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Teater-, konsert-, biograflokaler och övriga samlingslokaler <input type="text"/> |  |
| Antal våningsplan ovan mark<br>3                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Övrig verksamhet - ange vad <input type="text"/>                                  |  |
| Antal trapphus<br>3                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                   |  |
| Antal bostadslägenheter<br>19                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                   |  |
| Projekterat genomsnittligt ventilationsflöde i lokaler och specialbyggnader<br><input type="text"/> l/s,m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                      |  | Summa    100                                                                      |  |

## Energianvändning

Vilken 12-månadsperiod avser energiuppgifterna? (ange första månaden i formatet ÅÅMM)

0701

-

0712

Hur mycket energi har använts för värme och kyla angivet år (ange mått värde om möjligt)?

Angivna värden skall inte vara normalårskorrigerade

|                                       |                          | Mått värde           | Fördelat värde       |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Fjärrvärme (1)                        | 184 000 kWh              | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Eldningsolja (2)                      | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Naturgas, stadsgas (3)                | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Ved (4)                               | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Flis/pellets/briketter (5)            | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Övrigt biobränsle (6)                 | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| El (vattenburen) (7)                  | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| El (direktverkande) (8)               | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| El (luftburen) (9)                    | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Markvärmepump (el) (10)               | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Värmepump-frånluft (el) (11)          | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Värmepump-luft/luft (el) (12)         | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Värmepump-luft/vatten (el) (13)       | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <b>Summa 1-13 <sup>1</sup> (Σ1)</b>   | <b>184 000 kWh</b>       |                      |                      |
| Varav energi till varmvattenberedning | 45 000 kWh               | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Fjärrkyla (14)                        | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Finns solvärme?  Ja  Nej

Om ja, ange total solfångararea  m<sup>2</sup>

Omvandlingsfaktorer för bränslen i tabellen nedan gäller om inte annat uppmätts:

|              |                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| Eldningsolja | 10 000 kWh/m <sup>3</sup>                              |
| Naturgas     | 11 000 kWh/1 000 m <sup>3</sup> (effektivt värmevärde) |
| Stadsgas     | 4 600 kWh/1 000 m <sup>3</sup>                         |
| Pellets      | 4 500-5 000 kWh/ton, beroende av träslag och fukthalt  |

Källa: Energimyndigheten

För övriga biobränsle varierar värmevärdet beroende av sammansättning och fukthalt. Det är expertens ansvar att omräkna bränslets vikt eller volym till energi på ett korrekt sätt.

Övrig el (ange mått värde om möjligt)

Angivna värden skall inte vara normalårskorrigerade

|                                           |                          | Mått värde           | Fördelat värde       |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Fastighetsel (15)                         | 31 300 kWh               | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Hushållsel (16)                           | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Verksamhetsel (17)                        | 5 200 kWh                | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Komfortkyla (18)                          | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <b>Summa 7-13,15-18 <sup>2</sup> (Σ2)</b> | <b>36 500 kWh</b>        |                      |                      |
| <b>Summa 1-15,18 <sup>3</sup> (Σ3)</b>    | <b>215 300 kWh</b>       |                      |                      |
| <b>Summa 7-13,15,18 <sup>4</sup> (Σ4)</b> | <b>31 300 kWh</b>        |                      |                      |

|                            |                                       |                                         |                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Ort (graddagar)            | Normalårskorrigerat värde (graddagar) | Ort (Energi-Index)                      | Normalårskorrigerat värde (Energi-Index) <sup>5</sup> |
| Södertälje                 | 229 179 kWh                           | Södertälje                              | 232 637 kWh                                           |
| Energiprestanda            | ...varav el                           | Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav) | Referensvärde 2 (statistiskt intervall)               |
| 108 kWh/m <sup>2</sup> ,år | 15 kWh/m <sup>2</sup> ,år             | 110 kWh/m <sup>2</sup> ,år              | 135 - 165 kWh/m <sup>2</sup> ,år                      |

<sup>1</sup> Energi för uppvärmning och varmvatten

<sup>2</sup> El totalt

<sup>3</sup> Värme, kyla och fastighetsel

<sup>4</sup> El exklusive hushållsel och verksamhetsel

<sup>5</sup> Underlag för energiprestanda

### Uppgifter om ventilationskontroll

|                                                                           |  |                                         |                                    |                                              |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Finns det krav på ventilationskontroll i byggnaden?                       |  |                                         |                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Ja       | <input type="checkbox"/> Nej   |
| Typ av ventilationssystem                                                 |  | <input checked="" type="checkbox"/> FTX | <input type="checkbox"/> FT        | <input type="checkbox"/> F med återvinning   |                                |
|                                                                           |  | <input type="checkbox"/> F              | <input type="checkbox"/> Självdrag |                                              |                                |
| Är ventilationskontrollen godkänd vid tidpunkten för energideklarationen? |  |                                         |                                    | <input type="checkbox"/> Ja                  | <input type="checkbox"/> Nej   |
|                                                                           |  |                                         |                                    | <input type="checkbox"/> Delvis <sup>6</sup> | <input type="text"/> % godkänd |

<sup>6</sup> Avser när byggnaden har fler ventilationsaggregat

### Uppgifter om luftkonditioneringssystem

|                                                                        |                                     |                                     |                             |                              |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12kW? |                                     |                                     | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |
| Nominell kyleffekt enligt standard SS-EN 14 511-2:2007                 | Byggnadens nuvarande kyleffektbehov | Area som är luftkonditionerad       |                             |                              |
| <input type="text"/> kW                                                | <input type="text"/> kW             | <input type="text"/> m <sup>2</sup> |                             |                              |

### Uppgifter om radon

|                                        |                                                                                  |                                 |                             |                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Är radonhalten mätt?                   |                                                                                  |                                 | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |
| Radonhalt                              | Typ av mätning                                                                   | Datum för radonmätning          |                             |                              |
| <input type="text"/> Bq/m <sup>3</sup> | <input type="text"/> Långtidsmätning enligt SSM <input type="button" value="v"/> | <input type="text"/> 2008-03-17 |                             |                              |

### Utförda energieffektiviseringsåtgärder

### Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder

## Övrigt

|                                                          |                                                          |                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Har byggnaden<br>deklarerats tidigare?                   | Har experten<br>besiktigat byggnaden?                    | Detaljinformation går att<br>finna hos |
| <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | Byggnadsägare <input type="text"/>     |

## Kontrollorgan och tekniskt ansvarig

|                                  |                     |                                   |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Ackrediterat företag             | Organisationsnummer | Ackrediteringsnummer              |
| HSB Stockholm Ekonomisk förening | 702000-9333         | 7212:01                           |
| Förnamn                          | Efternamn           | E-postadress                      |
| Ingemar                          | Mathisen            | ingemar.mathisen@stockholm.hsb.se |

## Expert

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Förnamn               | Efternamn                         |
| Malin                 | Pärlistål                         |
| Datum för godkännande | E-postadress                      |
| 2008-12-18            | malin.parlistal@sodertalje.hsb.se |

## **Saker att tänka på ...**

### **att informera om energideklarationen**

Nu när du som byggnadsägare har gjort din energideklaration är du skyldig att informera om resultatet till hyresgästerna och övriga som använder huset. Detta gäller inte dig som har en villa.

### **att sätta upp sammanfattningen i entrén**

Sista sidan i energideklarationen, "Husets energianvändning", är en sammanfattning. Den ska du sätta upp i husets entré eller reception. Du kan välja att sätta upp sista sidan som den är eller göra en beständig skylt i t.ex. plast eller aluminium. Materialet väljer du själv, men skylten ska utformas enligt Boverkets anvisningar. Se Boverkets webbplats: [www.boverket.se/energideklaration](http://www.boverket.se/energideklaration). Den som inte sätter upp sammanfattningen av energideklarationen riskerar att få betala vite.

### **att fastighetsförvaltaren och fastighetsskötaren också kan informera**

Syftet med energideklaration är att effektivisera energianvändningen för att förbättra miljön och rädda klimatet. Du som byggnadsägare har en viktig uppgift att effektivisera husets energianvändning. Även hyresgästerna eller de som använder huset kan hjälpa till. Se därför till att andra personer som är involverade i husets drift och skötsel, till exempel förvaltare och fastighetsskötare, är beredda att informera och förklara för hyresgästerna och andra personer som använder huset om energideklarationen och dess syfte.

### **att åtgärderna görs på lämpligt sätt**

Ju fler åtgärder du gör för att minska energianvändningen desto bättre energiprestanda får huset. Men, det är också viktigt att tänka på att åtgärderna du gör för att minska energianvändningen inte försämrar inomhusmiljön eller påverkar andra viktiga egenskaper hos huset. På Boverkets webbplats finns faktablad om olika åtgärder, som kan vara bra att visa projektörer och entreprenörer när du gör upphandlingar.

### **att deklarerar så ofta du vill**

Energideklarationen gäller i tio år. Vill du, kan du göra en ny energideklaration när du gjort olika energieffektiviseringsåtgärder, har ny årsförbrukning eller när du gjort en ny obligatorisk funktionskontroll av ventilationen.

# Husets energianvändning



Energideklaration för Bangatan 18, Södertälje.

■ Detta hus använder 108 kWh/m<sup>2</sup> och år, varav el 15 kWh/m<sup>2</sup>.

Liknande hus 135–165 kWh/m<sup>2</sup> och år, nya hus 110 kWh/m<sup>2</sup>.

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: [www.boverket.se/energideklaration](http://www.boverket.se/energideklaration)

Energideklaration utförd 2008-12-18 av:

Malin Pärlistål, HSB Stockholm Ekonomisk förening