


Husets energianvändning



Energideklaration för Sveagatan 17 , Södertälje.

■ Detta hus använder 144 kWh/m² och år, varav el 7 kWh/m².

Liknande hus 135 – 165 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².

Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är utan anmärkning.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2008-12-01 av:

Malin Pärlistål , HSB Stockholm Ekonomisk förening

Inga åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.