


sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION

Nydalavägen 109, 152 51 Södertälje
Södertälje kommun

Nybyggnadsår: 1980

Energideklarations-ID: 923357



DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

Energiprestanda, primärenergital:
179 kWh/m² och år

**Krav vid uppförande av
ny byggnad, primärenergital:**
Energi klass C, 90 kWh/m² och år

**Specifik energianvändning
(tidigare energiprestanda):**
177 kWh/m² och år

Uppvärmningssystem:
Fjärrvärme

Radonmätning:
Utförd

Ventilationskontroll (OVK):
Utförd

Åtgärdsförslag:
Har lämnats

Energideklarationen är utförd av:
Peter Sundmark, Energikompetens i
Sverige AB, 2019-03-05

Energideklarationen är giltig till:
2029-03-05

**Energideklarationen i sin helhet
finns hos byggnadens ägare.**

För mer information:
www.boverket.se

Sammanfattningen är upprättad enligt
Boverkets föreskrifter och allmänna råd
(2007:4) om energideklaration för byggnader.

Byggnaden - Identifikation

Län Stockholm		Kommun Södertälje	OBS! Småhus i bostadsrätt ska deklarerar av bostadsrättsföreningen. ☐ Egna hem (privatägda småhus)		
Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Trädgården 1			Egen beteckning		
Husnummer 1	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 634263	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ☐		
Adress Nydalavägen 100		Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐	
Adress Nydalavägen 101		Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐	
Adress Nydalavägen 102		Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐	
Adress Nydalavägen 103		Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐	
Adress Nydalavägen 99		Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐	

Husnummer 2	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 452115	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ☐		
Adress Nydalavägen 104		Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐	
Adress Nydalavägen 105		Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐	

Husnummer 3	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 667105	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ☐		
Adress Nydalavägen 79		Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐	
Adress Nydalavägen 80		Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐	
Adress Nydalavägen 81		Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐	
Adress Nydalavägen 82		Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐	

Husnummer 4	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 484965	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ☐		
Adress Nydalavägen 106		Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐	
Adress Nydalavägen 107		Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐	
Adress Nydalavägen 108		Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐	

Husnummer 6	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 663589	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ↻		
Adress Nydalavägen 96			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Adress Nydalavägen 97			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Adress Nydalavägen 98			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻

Husnummer 7	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 481424	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ↻		
Adress Nydalavägen 91			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻

Husnummer 8	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 696773	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ↻		
Adress Nydalavägen 92			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Adress Nydalavägen 93			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻

Husnummer 9	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 514731	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ↻		
Adress Nydalavägen 94			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Adress Nydalavägen 95			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻

Husnummer 10	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 729757	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ↻		
Adress Nydalavägen 130			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Adress Nydalavägen 131			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Adress Nydalavägen 132			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Adress Nydalavägen 133			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻

Husnummer 11	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 547558	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ↻		
Adress Nydalavägen 90			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻

Husnummer 12	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 762896	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ☐		
Adress Nydalavägen 86			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐
Adress Nydalavägen 87			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐

Husnummer 14	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 795850	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ☐		
Adress Nydalavägen 109			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☒

Husnummer 15	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 573595	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ☐		
Adress Nydalavägen 88			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐
Adress Nydalavägen 89			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐

Husnummer 16	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 788776	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ☐		
Adress Nydalavägen 136			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐
Adress Nydalavägen 137			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐
Adress Nydalavägen 138			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐

Husnummer 17	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 606431	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ☐		
Adress Nydalavägen 126			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐
Adress Nydalavägen 127			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐
Adress Nydalavägen 128			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐
Adress Nydalavägen 129			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐

Husnummer 18	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 821770	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ☐		
Adress Nydalavägen 120			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐
Adress Nydalavägen 121			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐
Adress Nydalavägen 122			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐

Husnummer 19	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 639733	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ↻		
Adress Nydalavägen 110			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Adress Nydalavägen 111			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Adress Nydalavägen 112			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Adress Nydalavägen 113			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Adress Nydalavägen 114			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻

Husnummer 20	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 457550	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ↻		
Adress Nydalavägen 123			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Adress Nydalavägen 124			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Adress Nydalavägen 125			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻

Husnummer 22	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 490491	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ↻		
Adress Nydalavägen 117			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Adress Nydalavägen 118			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Adress Nydalavägen 119			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻

Husnummer 23	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 705810	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ↻		
Adress Nydalavägen 115			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Adress Nydalavägen 116			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻

Husnummer 24	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 523622	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ↻		
Adress Nydalavägen 154			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Adress Nydalavägen 155			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Adress Nydalavägen 156			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻

Husnummer 25	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 487016	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ↻		
Adress Nydalavägen 142			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Adress Nydalavägen 143			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Adress Nydalavägen 144			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Adress Nydalavägen 145			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Adress Nydalavägen 146			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Adress Nydalavägen 147			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻

Husnummer 26	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 702363	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ↻		
Adress Nydalavägen 149			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Adress Nydalavägen 150			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻

Husnummer 27	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 520222	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ↻		
Adress Nydalavägen 148			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻

Husnummer 28	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 735258	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ↻		
Adress Nydalavägen 151			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Adress Nydalavägen 152			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Adress Nydalavägen 153			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Trädgården 2			Egen beteckning		
Husnummer 1	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 801362	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ↻		
Adress Nydalavägen 14			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Adress Nydalavägen 15			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻

Husnummer 2	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 619187	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ↺		
Adress Nydalavägen 23			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↺
Adress Nydalavägen 24			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↺
Adress Nydalavägen 25			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↺
Adress Nydalavägen 26			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↺
Adress Nydalavägen 27			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↺

Husnummer 3	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 834615	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ↺		
Adress Nydalavägen 20			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↺
Adress Nydalavägen 21			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↺
Adress Nydalavägen 22			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↺

Husnummer 4	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 797902	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ↺		
Adress Nydalavägen 34			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↺

Husnummer 6	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 831043	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ↺		
Adress Nydalavägen 35			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↺
Adress Nydalavägen 36			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↺
Adress Nydalavägen 37			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↺

Husnummer 7	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 648949	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ↺		
Adress Nydalavägen 62			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↺
Adress Nydalavägen 63			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↺

Husnummer 8	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 466676	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ↺		
Adress Nydalavägen 45			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↺
Adress Nydalavägen 46			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↺
Adress Nydalavägen 47			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↺

Husnummer 9	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 681801	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ↺		
Adress Nydalavägen 64			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↺
Adress Nydalavägen 65			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↺
Adress Nydalavägen 66			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↺
Adress Nydalavägen 67			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↺

Husnummer 10	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 499848	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ↺		
Adress Nydalavägen 43			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↺
Adress Nydalavägen 44			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↺

Husnummer 11	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 715072	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ↺		
Adress Nydalavägen 38			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↺
Adress Nydalavägen 39			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↺
Adress Nydalavägen 40			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↺
Adress Nydalavägen 41			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↺
Adress Nydalavägen 42			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↺

Husnummer 12	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 532746	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ↻		
Adress Nydalavägen 55			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Adress Nydalavägen 56			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Adress Nydalavägen 57			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Adress Nydalavägen 58			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Adress Nydalavägen 59			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Adress Nydalavägen 60			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Adress Nydalavägen 61			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻

Husnummer 14	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 711546	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ↻		
Adress Nydalavägen 52			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Adress Nydalavägen 53			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Adress Nydalavägen 54			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻

Husnummer 15	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 529201	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ↻		
Adress Nydalavägen 48			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Adress Nydalavägen 49			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Adress Nydalavägen 50			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Adress Nydalavägen 51			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻

Husnummer 16	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 744296	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ↻		
Adress Nydalavägen 68			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Adress Nydalavägen 69			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Adress Nydalavägen 70			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Adress Nydalavägen 71			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻
Adress Nydalavägen 72			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ↻

Husnummer 17	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 562318	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ☐		
Adress Nydalavägen 77			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐
Adress Nydalavägen 78			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐

Husnummer 18	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 777659	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ☐		
Adress Nydalavägen 75			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐
Adress Nydalavägen 76			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐

Husnummer 19	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 595352	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ☐		
Adress Nydalavägen 73			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐
Adress Nydalavägen 74			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐

Husnummer 21	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 646821	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ☐		
Adress Nydalavägen 16			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐
Adress Nydalavägen 17			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐

Husnummer 22	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 464514	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ☐		
Adress Nydalavägen 18			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐
Adress Nydalavägen 19			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐

Husnummer 23	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 679575	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ☐		
Adress Nydalavägen 5			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐
Adress Nydalavägen 6			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐
Adress Nydalavägen 7			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐
Adress Nydalavägen 8			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐
Adress Nydalavägen 9			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress ☐

Husnummer 24	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 457455	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas 		
Adress Nydalavägen 28			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress 
Adress Nydalavägen 29			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress 
Adress Nydalavägen 30			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress 
Adress Nydalavägen 31			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress 

Husnummer 25	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 672417	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas 		
Adress Nydalavägen 3			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress 
Adress Nydalavägen 4			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress 

Husnummer 26	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 490374	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas 		
Adress Nydalavägen 1			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress 
Adress Nydalavägen 2			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress 

Husnummer 27	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 705706	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas 		
Adress Nydalavägen 32			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress 
Adress Nydalavägen 33			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress 

Husnummer 28	Prefix byggnadsid 2	Byggnadsid 216248	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas 		
Adress Nydalavägen 10			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress 
Adress Nydalavägen 11			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress 
Adress Nydalavägen 12			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress 
Adress Nydalavägen 13			Postnummer 15251	Postort Södertälje	Huvudadress 

Byggnaden - Egenskaper

Typkod 230 - Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL		Byggnadskategori En- och tvåbostadshus	
Byggnadens komplexitet ☒ Enkel ☐ Komplex		Byggnadstyp Friliggande	
Nybyggnadsår 1980			
Atemp (exkl. Avarmgarage) 22242 m ²		Verksamhet Fördela enligt nedan:	
Avarmgarage m ²		Procent av Atemp (exkl. Avarmgarage)	
Antal källarplan uppvärmda till >10°C (exkl. garageplan) 0		Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare) 100	
Antal våningsplan ovan mark 3		Hotell, pensionat och elevhem	
Antal trapphus 0		Restaurang	
Antal bostadslägenheter 198		Kontor och förvaltning	
Finns till övervägande del lägenheter med boarea om högst 35 m ² vardera? ☐ Ja ☒ Nej		Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel	
Projekterat genomsnittligt hygieniskt uteluftsflöde i lokalbyggnader eller flerbostadshus l/s,m ²		Butiks- och lagerlokaler för övrig handel	
Finns installerad eleffekt >10 W/m ² för uppvärmning och varmvattenproduktion ☐ Ja ☒ Nej		Köpcentrum	
Är byggnaden skyddad som byggnadsminne eller en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap 13 § PBL? ☒ Nej ☐ Ja, enligt 3 kap KML ☐ Ja, enligt SBM-förordningen ☐ Ja, är utpekad i detaljplan eller områdesbestämmelser ☐ Ja, är utpekad i annan typ av dokument ☐ Ja, egen bedömning		Vård, dygnet runt	
		Vård, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)	
		Skolor (förskola-universitet)	
		Bad-, sport-, idrottsanläggningar (ej utomhusarenor)	
		Teater-, konsert-, biograflokaler och övriga samlingslokaler	
		Övrig verksamhet - ange vad	
		Summa 100	

Energianvändning

Mätperiod Vilken 12-månadersperiod avser energiuppgifterna? (ange första månaden i formatet ÅÅMM)		Beräknad energianvändning Beräknad energianvändning vid normalt brukande och ett normalår anges för byggnader där det inte går att få fram uppgifter om den uppmätta energianvändningen.																																																																					
1801 - 1812		☐																																																																					
Hur mycket energi har använts för värme och varmvatten angiven mätperiod? Värdena ska vara korrigerade för normalt bruk. (BFS 2016:12) Angivna värden ska inte vara normalårskorrigerade.		Omvandlingsfaktorer för bränslen i tabellen nedan gäller om inte annat uppmätts:																																																																					
<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>Energi för uppvärmning</th> <th>tappvarmvatten</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fjärrvärme (1)</td> <td>2977352</td> <td>556050</td> <td>kWh</td> </tr> <tr> <td>Eldningsolja (2)</td> <td></td> <td></td> <td>kWh</td> </tr> <tr> <td>Naturgas, stadsgas (3)</td> <td></td> <td></td> <td>kWh</td> </tr> <tr> <td>Ved (4)</td> <td></td> <td></td> <td>kWh</td> </tr> <tr> <td>Flis/pellets/briketter (5)</td> <td></td> <td></td> <td>kWh</td> </tr> <tr> <td>Övrigt biobränsle (6)</td> <td></td> <td></td> <td>kWh</td> </tr> <tr> <td>El (vattenburen) (7)</td> <td></td> <td></td> <td>kWh</td> </tr> <tr> <td>El (direktverkande) (8)</td> <td></td> <td></td> <td>kWh</td> </tr> <tr> <td>El (luftburen) (9)</td> <td></td> <td></td> <td>kWh</td> </tr> <tr> <td>Markvärmepump (el) (10)</td> <td></td> <td></td> <td>kWh</td> </tr> <tr> <td>Värmepump-frånluft (el) (11)</td> <td></td> <td></td> <td>kWh</td> </tr> <tr> <td>Värmepump-luft/luft (el) (12)</td> <td></td> <td></td> <td>kWh</td> </tr> <tr> <td>Värmepump-luft/vatten (el) (13)</td> <td></td> <td></td> <td>kWh</td> </tr> <tr> <td>Tappvarmvatten (el) (14)</td> <td></td> <td></td> <td>kWh</td> </tr> </tbody> </table>			Energi för uppvärmning	tappvarmvatten		Fjärrvärme (1)	2977352	556050	kWh	Eldningsolja (2)			kWh	Naturgas, stadsgas (3)			kWh	Ved (4)			kWh	Flis/pellets/briketter (5)			kWh	Övrigt biobränsle (6)			kWh	El (vattenburen) (7)			kWh	El (direktverkande) (8)			kWh	El (luftburen) (9)			kWh	Markvärmepump (el) (10)			kWh	Värmepump-frånluft (el) (11)			kWh	Värmepump-luft/luft (el) (12)			kWh	Värmepump-luft/vatten (el) (13)			kWh	Tappvarmvatten (el) (14)			kWh	<table border="0"> <tbody> <tr> <td>Eldningsolja</td> <td>10 000 kWh/m³</td> </tr> <tr> <td>Naturgas</td> <td>11 000 kWh/1 000 m³ (effektivt värmevärde)</td> </tr> <tr> <td>Stadsgas</td> <td>5 880 kWh/1 000 m³</td> </tr> <tr> <td>Pellets</td> <td>4 500-5 000 kWh/ton, beroende av träslag och fukthalt</td> </tr> </tbody> </table> Källa: Energimyndigheten För övriga biobränsle varierar värmevärdet beroende av sammansättning och fukthalt. Det är expertens ansvar att omräkna bränslets vikt eller volym till energi på ett korrekt sätt.		Eldningsolja	10 000 kWh/m³	Naturgas	11 000 kWh/1 000 m³ (effektivt värmevärde)	Stadsgas	5 880 kWh/1 000 m³	Pellets	4 500-5 000 kWh/ton, beroende av träslag och fukthalt
	Energi för uppvärmning	tappvarmvatten																																																																					
Fjärrvärme (1)	2977352	556050	kWh																																																																				
Eldningsolja (2)			kWh																																																																				
Naturgas, stadsgas (3)			kWh																																																																				
Ved (4)			kWh																																																																				
Flis/pellets/briketter (5)			kWh																																																																				
Övrigt biobränsle (6)			kWh																																																																				
El (vattenburen) (7)			kWh																																																																				
El (direktverkande) (8)			kWh																																																																				
El (luftburen) (9)			kWh																																																																				
Markvärmepump (el) (10)			kWh																																																																				
Värmepump-frånluft (el) (11)			kWh																																																																				
Värmepump-luft/luft (el) (12)			kWh																																																																				
Värmepump-luft/vatten (el) (13)			kWh																																																																				
Tappvarmvatten (el) (14)			kWh																																																																				
Eldningsolja	10 000 kWh/m³																																																																						
Naturgas	11 000 kWh/1 000 m³ (effektivt värmevärde)																																																																						
Stadsgas	5 880 kWh/1 000 m³																																																																						
Pellets	4 500-5 000 kWh/ton, beroende av träslag och fukthalt																																																																						
		Övrig el som ingår i energiprestanda																																																																					
		<table border="0"> <tbody> <tr> <td>Fjärrkyla (15)</td> <td>kWh</td> </tr> <tr> <td>El för komfortkyla (16)</td> <td>kWh</td> </tr> <tr> <td>Fastighetsel¹ (17)</td> <td>70000 kWh</td> </tr> </tbody> </table>		Fjärrkyla (15)	kWh	El för komfortkyla (16)	kWh	Fastighetsel ¹ (17)	70000 kWh																																																														
Fjärrkyla (15)	kWh																																																																						
El för komfortkyla (16)	kWh																																																																						
Fastighetsel ¹ (17)	70000 kWh																																																																						
		Övrig energi (ingår inte i energiprestanda)																																																																					
		<table border="0"> <tbody> <tr> <td>Hushållsel² (18)</td> <td>kWh</td> </tr> <tr> <td>Verksamhetsel³ (19)</td> <td>251690 kWh</td> </tr> </tbody> </table>		Hushållsel ² (18)	kWh	Verksamhetsel ³ (19)	251690 kWh																																																																
Hushållsel ² (18)	kWh																																																																						
Verksamhetsel ³ (19)	251690 kWh																																																																						
Energi för uppvärmning, tappvarmvatten, komfortkyla och fastighetsel		Finns solvärme?																																																																					
<table border="0"> <tbody> <tr> <td>Summa 1 - 17⁴</td> <td>3603402 kWh</td> </tr> </tbody> </table>		Summa 1 - 17 ⁴	3603402 kWh	<table border="0"> <tbody> <tr> <td> ☐ Ja ☒ Nej </td> <td> Ange solfångararea m² </td> <td> Beräknad energiproduktion kWh/år </td> </tr> </tbody> </table>		☐ Ja ☒ Nej	Ange solfångararea m²	Beräknad energiproduktion kWh/år																																																															
Summa 1 - 17 ⁴	3603402 kWh																																																																						
☐ Ja ☒ Nej	Ange solfångararea m²	Beräknad energiproduktion kWh/år																																																																					
Ort (Energi-Index) Södertälje		Finns solcellsystem?																																																																					
		<table border="0"> <tbody> <tr> <td> ☐ Ja ☒ Nej </td> <td> Ange solcellsarea m² </td> <td> Beräknad elproduktion kWh/år </td> </tr> </tbody> </table>		☐ Ja ☒ Nej	Ange solcellsarea m²	Beräknad elproduktion kWh/år																																																																	
☐ Ja ☒ Nej	Ange solcellsarea m²	Beräknad elproduktion kWh/år																																																																					
Byggnadens energianvändning ⁵ (Normalårskorrigerat värde (Energi-index)) 3931237 kWh/år		Byggnadens primärenergianvändning ⁶ 3973237 kWh/år																																																																					
Energiförbrukning (primärenergital) 179 kWh/m², år	Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav) 90 kWh/m², år	Referensvärde 2 (liknande byggnader) 141 kWh/m², år	Referensvärde 3 (nybyggnadskrav för denna byggnad) kWh/m², år																																																																				

¹ Den el som ingår i fastighetsenergin.

² Den el som ingår i hushållsenergin.

³ Den el som ingår i verksamhetsenergin.

⁴ Den energimängd som levereras till byggnaden vid normalt brukande.

⁵ Enligt definition i Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd.

⁶ Underlag för energiprestanda.

Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?		☒ Ja ☐ Nej	
Typ av ventilationssystem	☐ FTX ☒ FT ☐ F med återvinning ☒ F ☐ Självdrag		
Är ventilationskontrollen utförd vid tidpunkten för energideklarationen?		☒ Ja ☐ Nej ☐ Delvis ⁷ %	
Är ventilationskontrollen utan anmärkning vid tidpunkten för energideklarationen?		☒ Ja ☐ Nej	

⁷ Avser när byggnaden har fler ventilationsaggregat.

Uppgifter om luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12kW?	☐ Ja ☒ Nej
--	---

Uppgifter om radon

Är radonhalten mätt?			☒ Ja ☐ Nej
Radonhalt 200	Bq/m3	Typ av mätning Långtidsmätning enligt SSM	Datum för radonmätning 2017-05-09

Utförda energieffektiviseringsåtgärder sedan föregående energideklaration

Utförd åtgärd (Dekl.id: 923357)

Styr- och reglerteknisk	Installationsteknik	Byggnadsteknik
Värme ☒ Nya radiatorventiler ☐ Injustering av värmesystem ☐ Tids-/behovsstyrning av värmesystem ☐ Rengöring och/eller luftning av värmesystem ☐ Maxbegränsning av innetemperatur ☐ Ny inomhusgivare ☐ Byte/installation av tryckstyrda pumpar ☐ Annan åtgärd	☐ Varmvattenbesparande åtgärder ☐ Energieffektiv belysning ☐ Isolering av rör och ventilationskanaler ☐ Byte/installation av värmepump ☐ Byte/installation av energieffektiva värmekälla ☐ Byte/komplettering av ventilationssystem ☐ Återvinning av ventilationsvärme ☐ Installation av solvärme ☐ Installation av solceller ☐ Annan åtgärd	☐ Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak ☐ Tilläggsisolering väggar ☐ Tilläggsisolering källare/mark ☐ Byte till energieffektiva fönster/fönsterdörrar ☐ Komplettering fönster/fönsterdörrar med innerruta ☐ Tätning fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar ☐ Annan åtgärd
Ventilation ☐ Injustering av ventilationssystem ☐ Tidsstyrning av ventilationssystem ☐ Behovsstyrning av ventilationssystem ☐ Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar ☐ Annan åtgärd		
Belysning, kylning m.m. ☐ Tids-/behovsstyrning av belysning ☐ Tids-/behovsstyrning av kyla ☐ Annan åtgärd		
Utfört år 2009		
Beskrivning av åtgärden Nya radiatortermostater		

Styr- och reglerteknisk	Installationsteknik	Byggnadsteknik
Värme ☐ Nya radiatorventiler ☒ Injustering av värmesystem ☐ Tids-/behovsstyrning av värmesystem ☐ Rengöring och/eller luftning av värmesystem ☐ Maxbegränsning av innetemperatur ☐ Ny inomhusgivare ☐ Byte/installation av tryckstyrda pumpar ☐ Annan åtgärd	☐ Varmvattenbesparande åtgärder ☐ Energieffektiv belysning ☐ Isolering av rör och ventilationskanaler ☐ Byte/installation av värmepump ☐ Byte/installation av energieffektiva värmekälla ☐ Byte/komplettering av ventilationssystem ☐ Återvinning av ventilationsvärme ☐ Installation av solvärme ☐ Installation av solceller ☐ Annan åtgärd	☐ Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak ☐ Tilläggsisolering väggar ☐ Tilläggsisolering källare/mark ☐ Byte till energieffektiva fönster/fönsterdörrar ☐ Komplettering fönster/fönsterdörrar med innerruta ☐ Tätning fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar ☐ Annan åtgärd
Ventilation ☐ Injustering av ventilationssystem ☐ Tidsstyrning av ventilationssystem ☐ Behovsstyrning av ventilationssystem ☐ Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar ☐ Annan åtgärd		
Belysning, kyllning m.m. ☐ Tids-/behovsstyrning av belysning ☐ Tids-/behovsstyrning av kyla ☐ Annan åtgärd		
Utfört år 2012		
Beskrivning av åtgärden Trimning av värmesystemet. EMA-Nipplar		

Utförd åtgärd (Dekl.id: 923357)

Styr- och regler teknisk	Installationsteknik	Byggnadsteknik
Värme ☐ Nya radiatorventiler ☐ Injustering av värmesystem ☐ Tids-/behovsstyrning av värmesystem ☐ Rengöring och/eller luftning av värmesystem ☐ Maxbegränsning av innetemperatur ☐ Ny inomhusgivare ☐ Byte/installation av tryckstyrda pumpar ☒ Annan åtgärd	☐ Varmvattenbesparande åtgärder ☐ Energieffektiv belysning ☐ Isolering av rör och ventilationskanaler ☐ Byte/installation av värmepump ☐ Byte/installation av energieffektivare värmekälla ☐ Byte/komplettering av ventilationssystem ☐ Återvinning av ventilationsvärme ☐ Installation av solvärme ☐ Installation av solceller ☐ Annan åtgärd	☐ Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak ☐ Tilläggsisolering väggar ☐ Tilläggsisolering källare/mark ☐ Byte till energieffektiva fönster/fönsterdörrar ☐ Komplettering fönster/fönsterdörrar med innerruta ☐ Tätning fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar ☐ Annan åtgärd
Ventilation ☐ Injustering av ventilationssystem ☐ Tidsstyrning av ventilationssystem ☐ Behovsstyrning av ventilationssystem ☐ Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar ☐ Annan åtgärd		
Belysning, kylning m.m. ☐ Tids-/behovsstyrning av belysning ☐ Tids-/behovsstyrning av kyla ☐ Annan åtgärd		
Utfört år 2013		
Beskrivning av åtgärden Värmeövervakning, Eco-Guard, 119 sensorer		

Utförd åtgärd (Dekl.id: 923357)

Styr- och reglerteknisk	Installationsteknik	Byggnadsteknik
Värme ☐ Nya radiatorventiler ☐ Injustering av värmesystem ☐ Tids-/behovsstyrning av värmesystem ☐ Rengöring och/eller luftning av värmesystem ☐ Maxbegränsning av innetemperatur ☐ Ny inomhusgivare ☐ Byte/installation av tryckstyrda pumpar ☒ Annan åtgärd Ventilation ☐ Injustering av ventilationssystem ☐ Tidsstyrning av ventilationssystem ☐ Behovsstyrning av ventilationssystem ☐ Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar ☐ Annan åtgärd Belysning, kylning m.m. ☐ Tids-/behovsstyrning av belysning ☐ Tids-/behovsstyrning av kyla ☐ Annan åtgärd	☐ Varmvattenbesparande åtgärder ☐ Energieffektiv belysning ☐ Isolering av rör och ventilationskanaler ☐ Byte/installation av värmepump ☐ Byte/installation av energieffektiva värmekälla ☐ Byte/komplettering av ventilationssystem ☐ Återvinning av ventilationsvärme ☐ Installation av solvärme ☐ Installation av solceller ☐ Annan åtgärd	☐ Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak ☐ Tilläggsisolering väggar ☐ Tilläggsisolering källare/mark ☐ Byte till energieffektiva fönster/fönsterdörrar ☐ Komplettering fönster/fönsterdörrar med innerruta ☐ Tätning fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar ☐ Annan åtgärd
Utfört år 2017		
Beskrivning av åtgärden Nya stamventiler i fjärrvärmesystemet		

Utförd åtgärd (Dekl.id: 923357)

Styr- och reglerteknisk	Installationsteknik	Byggnadsteknik
Värme ☐ Nya radiatorventiler ☐ Injustering av värmesystem ☐ Tids-/behovsstyrning av värmesystem ☐ Rengöring och/eller luftning av värmesystem ☐ Maxbegränsning av innetemperatur ☐ Ny inomhusgivare ☐ Byte/installation av tryckstyrda pumpar ☐ Annan åtgärd	☐ Varmvattenbesparande åtgärder ☐ Energieffektiv belysning ☐ Isolering av rör och ventilationskanaler ☐ Byte/installation av värmepump ☐ Byte/installation av energieffektivare värmekälla ☐ Byte/komplettering av ventilationssystem ☐ Återvinning av ventilationsvärme ☐ Installation av solvärme ☐ Installation av solceller ☐ Annan åtgärd	☐ Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak ☐ Tilläggsisolering väggar ☐ Tilläggsisolering källare/mark ☐ Byte till energieffektiva fönster/fönsterdörrar ☒ Komplettering fönster/fönsterdörrar med innerruta ☒ Tätning fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar ☐ Annan åtgärd
Ventilation ☐ Injustering av ventilationssystem ☐ Tidsstyrning av ventilationssystem ☐ Behovsstyrning av ventilationssystem ☐ Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar ☐ Annan åtgärd		
Belysning, kyining m.m. ☐ Tids-/behovsstyrning av belysning ☐ Tids-/behovsstyrning av kyla ☐ Annan åtgärd		
Utfört år 2017		
Beskrivning av åtgärden Nya fönster med isolerglas Nya tätningslister i fönster och dörrar		

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder

Åtgärdsförslag (Dekl.id: 923357)

Styr- och reglerteknik	Installationsteknik	Byggnadsteknik
Värme ☐ Nya radiatorventiler ☐ Injustering av värmesystem ☐ Tids-/behovsstyrning av värmesystem ☐ Rengöring och/eller luftning av värmesystem ☐ Maxbegränsning av innetemperatur ☐ Ny inomhusgivare ☐ Byte/installation av tryckstyrda pumpar ☐ Annan åtgärd	☐ Varmvattenbesparande åtgärder ☐ Energieffektiv belysning ☐ Isolering av rör och ventilationskanaler ☒ Byte/installation av värmepump ☐ Byte/installation av energieffektiva värmekälla ☐ Byte/komplettering av ventilationssystem ☐ Återvinning av ventilationsvärme ☐ Installation av solvärme ☐ Installation av solceller ☐ Annan åtgärd	☐ Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak ☐ Tilläggsisolering väggar ☐ Tilläggsisolering källare/mark ☐ Byte till energieffektiva fönster/fönsterdörrar ☐ Komplettering fönster/fönsterdörrar med innerruta ☐ Tätning fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar ☐ Annan åtgärd
Ventilation ☐ Injustering av ventilationssystem ☐ Tidsstyrning av ventilationssystem ☐ Behovsstyrning av ventilationssystem ☐ Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar ☐ Annan åtgärd		
Belysning, kylning m.m. ☐ Tids-/behovsstyrning av belysning ☐ Tids-/behovsstyrning av kyla ☐ Annan åtgärd		
Minskad energianvändning 1290000 kWh/år	Kostnad per sparad kWh 0,61 kr/kWh	
Beskrivning av åtgärden Komplettering med bergvärme till befintlig fjärrvärmeanläggning Se åtgärdsrapport för mer info		

Styr- och regler teknik	Installationsteknik	Byggnadsteknik
Värme ☐ Nya radiatorventiler ☐ Injustering av värmesystem ☐ Tids-/behovsstyrning av värmesystem ☐ Rengöring och/eller luftning av värmesystem ☐ Maxbegränsning av innetemperatur ☐ Ny inomhusgivare ☐ Byte/installation av tryckstyrda pumpar ☐ Annan åtgärd Ventilation ☐ Injustering av ventilationssystem ☐ Tidsstyrning av ventilationssystem ☐ Behovsstyrning av ventilationssystem ☐ Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar ☐ Annan åtgärd Belysning, kylning m.m. ☐ Tids-/behovsstyrning av belysning ☐ Tids-/behovsstyrning av kyla ☐ Annan åtgärd	☒ Varmvattenbesparande åtgärder ☐ Energieffektiv belysning ☐ Isolering av rör och ventilationskanaler ☐ Byte/installation av värmepump ☐ Byte/installation av energieffektiva värmekälla ☐ Byte/komplettering av ventilationssystem ☐ Återvinning av ventilationsvärme ☐ Installation av solvärme ☐ Installation av solceller ☐ Annan åtgärd	☐ Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak ☐ Tilläggsisolering väggar ☐ Tilläggsisolering källare/mark ☐ Byte till energieffektiva fönster/fönsterdörrar ☐ Komplettering fönster/fönsterdörrar med innerruta ☐ Tätning fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar ☐ Annan åtgärd
Minskad energianvändning 134000 kWh/år	Kostnad per sparad kWh 0,19 kr/kWh	
Beskrivning av åtgärden Installation av produkter för vattenbesparing Se åtgärdsrapport för mer info		

Styr- och regler teknisk	Installationsteknik	Byggnadsteknik
Värme ☐ Nya radiatorventiler ☐ Injustering av värmesystem ☐ Tids-/behovsstyrning av värmesystem ☐ Rengöring och/eller luftning av värmesystem ☐ Maxbegränsning av innetemperatur ☐ Ny inomhusgivare ☐ Byte/installation av tryckstyrda pumpar ☐ Annan åtgärd Ventilation ☐ Injustering av ventilationssystem ☐ Tidsstyrning av ventilationssystem ☐ Behovsstyrning av ventilationssystem ☐ Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar ☐ Annan åtgärd Belysning, kylning m.m. ☐ Tids-/behovsstyrning av belysning ☐ Tids-/behovsstyrning av kyla ☐ Annan åtgärd	☐ Varmvattenbesparande åtgärder ☐ Energieffektiv belysning ☐ Isolering av rör och ventilationskanaler ☐ Byte/installation av värmepump ☐ Byte/installation av energieffektiva värmekälla ☒ Byte/komplettering av ventilationssystem ☐ Återvinning av ventilationsvärme ☐ Installation av solvärme ☐ Installation av solceller ☐ Annan åtgärd	☐ Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak ☐ Tilläggsisolering väggar ☐ Tilläggsisolering källare/mark ☐ Byte till energieffektiva fönster/fönsterdörrar ☐ Komplettering fönster/fönsterdörrar med innerruta ☐ Tätning fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar ☐ Annan åtgärd
Minskad energianvändning 13000 kWh/år	Kostnad per sparad kWh 0,41 kr/kWh	
Beskrivning av åtgärden Installation av ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare i gymmet Se åtgärdsrapport för mer info		

Övrigt

Har byggnaden besiktigats på plats?	Vid nej, vilket undantag åberopas
☒ Ja ☐ Nej	Kommentar

Expert

Förmamn	Efternamn	
Peter	Sundmark	
Datum för godkännande	E-postadress	
2019-03-05	peter.sundmark69@gmail.com	
Certifikatnummer	Certifieringsorgan	Behörighetsnivå
5546	Kiwa Swedcert	Normal
Företag		
Energikompetens i Sverige AB		

