


Husets energianvändning



Energideklaration för Regementsgatan 27, Solna.

- Detta hus använder 159 kWh/m² och år, varav el 8 kWh/m².
Liknande hus 135–165 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.

Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2009-05-25 av:

Thomas Cassirer, Energibesiktnings EMTD AB



Energibesiktnings
för fastigheter

 Boverket