

Fastighet Vikingen 4
Adress Rålambsvägen 69, 11256 Stockholm
Hustyp Flerbostadshus

Det har gjorts en mätning och den ligger under riktvärdet 200 Bq/m³.

Årtal	Årsmedel
2010	30

Våning	Startdatum	Slutdatum	Mätvärde
1 trappa upp	2010-02-16	2010-04-26	30
1 trappa upp	2010-02-16	2010-04-26	40

Riktvärdet för högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål är 200 Bq/m³. Det riktvärde vi har för bostäder i Sverige avser ett medelvärde för hela året, ett så kallat årsmedelvärde. För att ta fram ett årsmedelvärde krävs att minst två mätdektorer har placerats ut i bostaden. Därefter beräknas ett medelvärde baserat på mätvärden från dessa dektorer. Ett årsmedelvärde kan ligga under riktvärdet trots att en av detektorerna har registrerat ett mätvärde över 200 Bq/m³.

För mer information om radon så kan ni läsa på Miljöförvaltningens informationssidor.