



Husets energianvändning



Energideklaration för Hildebergsvägen 2, Stockholm.

- Detta hus använder 114 kWh/m² och år, varav el 6 kWh/m².
Liknande hus 108–132 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2009-12-16 av:
Kjell-Åke Henriksson, JM AB


Husets energianvändning



EnergideklARATION för Hildebergsvägen 4, Stockholm.

- Detta hus använder 114 kWh/m² och år, varav el 6 kWh/m².
Liknande hus 108–132 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.
Se även: www.boverket.se/energideklARATION
EnergideklARATION utförd 2009-12-16 av:
Kjell-Åke Henriksson, JM AB

Husets energianvändning



Energideklaration för Hildebergsvägen 6, Stockholm.

- Detta hus använder 114 kWh/m² och år, varav el 6 kWh/m².
Liknande hus 108–132 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2009-12-16 av:
Kjell-Åke Henriksson, JM AB