

Utskriftsdatum
2025-11-27Diarienummer
3-354,01Nästa besiktning senast
2031-11-10

Utförare

Attunda Sot och Vent AB

Maskingatan 9
195 60 Arlandastad

Adressat

Brf Loket

Atlasgatan 16
11320 Stockholm

Byggnad

Fastighetsbeteckning Loket 30	Regnr.	Beskrivning Flerfamiljshus	Antal lgh./lokaler
Byggnadens adress Atlasgatan 16/ Vulcanusgatan 9, 11320 Stockholm			


Ägare Brf Loket Atlasgatan 16 11320, Stockholm	Driftansvarig
--	----------------------

Besiktigat system

Systembeteckning Självdtag	Systemtyp (S/F/FT/FTX) S	Besiktningstyp Återkommande	Ordningsnr. 1
Fabrikat	Placering	Betjänar	Installationsår
Flöde börvärde			
Drifttider Helfart	Drifttider Halvfart	kW Frånluft	kW Tilluft
Utlåtande för systemet ☒ Godkänd ☐ Ej godkänd	Lufttryck vid besiktningstillfället 1013 hpa	Vind Vindstill	Temperatur 6°C

Förslag till energihushållning

Energhushållningsförslag som inte försämrar inomhusklimatet kan vara: Byggår cirka 1927. Självdtag. Luftflöde/drag har konstaterats med Röktändstickor. Samtliga frånluftsventiler samt uteluftsventiler har kontrollerats. Friskluftsventil Biobe 60.

Besiktningsman Harald Nyberg	Certnr. OVK08732	Cert.organ Kiwa	
Behörighet K	Besiktningsdatum 2025-11-10	Nästa besiktning 2031-11-10	Ombesiktningsdatum
Underskrift sakkunnig 			

Funktionskontroll

Utlåtande av genomförd OVK-besiktning

Besiktningens utlåtande

3-354,01

☒ Godkänd ☐ Ej godkänd

Nästa besiktning senast 2031-11-10

Besiktningensman Harald Nyberg	Tel nr 0708751702	Underskrift sakkunnig <i>Harald Nyberg</i>
Cert.organ Kiwa	Certnr. OVK08732	Behörighet K
Besiktningensdatum 2025-11-10	Nästa besiktning 2031-11-10	Ombesiktningensdatum

Ägare & Fastighet

Namn Brf Loket	Tel nr	
Fastighetsbeteckning Loket 30	Byggår 1927	Ombyggnadsår
Byggnadens adress Atlasgatan 16/ Vulcanusgatan 9, 11320 Stockholm		

Driftansvarig

Driftansvarig	Tel nr	E-post
---------------	--------	--------

Besiktigt system

Systembeteckning Självdrag		Systemtyp (S/F/FT/FTX) S	Fabrikat
Placering		Betjäna	Antal lgh./lokaler
Flöde börvärde			
kw Frånluft	kw Tilluft	Drifttider Helfart	Drifttider Halvfart
Lufttryck vid besiktningstillfället 1013 hpa		Vind Vindstilla	Temperatur 6°C

Anmärkningar

Pos	Anm: 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.	Bedömn.
7,2	Atlasg 16 LGH 1004, svagt självdag i badrum.	
7,2	Frånluftsdon bör bytas mot en tallriksventil	1

Pos	Komponent
1	Dokumentation
1,1	Ritningar
1,2	Driftinstruktion
2	Kanalsystem
2,1	Luftintag
2,2	Aggregatanslutn
2,3	Täthet kanaler
2,4	Smuts i kanal
2,5	Kortslutning Uteluft/Avluft
2,6	Avluftöppning
3	Fläktrum/Vind
3,1	Åtkomlighet
3,2	Belysning
3,3	Avlopp
4	Fläktaggregat
4,1	Ljud/vibrationer
4,2	Frontluckor
4,3	Filter
4,4	Fläktar
4,5	Transmission
4,6	Återluft, VVX funk.
4,7	Spjäll, Försmutsn.
4,8	Dränering, kyla
4,9	Värmare, fuktare
5	Styr och Regler
5,1	Manöver
5,2	Styrning
5,3	Brand
5,4	Reglering
5,5	Larm
5,6	Indikering
5,7	Inställningsvärden
6	Lägenhet/Lokal
6,1	Uteluftdon
6,2	Ersättningsluft
6,3	Överluft
6,4	Tilluftdon
6,5	Frånluftdon
6,6	Spiskåpa
6,7	Spisfläkt
6,8	Verksamhet
7	Provningar
7,1	Totalluftflöde
7,2	Delluftflöde
7,3	Tilluftstemp
7,4	Verkgrad VVX
7,5	Relativ fuktighet
7,6	Ljudnivå
8	Övrigt
8,1	Fuktskador
8,2	Övriga iakttag
8,3	Brukarsynpunkt
8,4	System/Lgh



Intyg OVK

Intyg över genomförd funktionskontroll av
ventilationssystem enligt förordningen BFS 2017:10 - OVK 3

Fastighet: **Loket 30**

Adress: **Atlasgatan 16 / Vulcanusgatan 9,
Stockholm**

Byggnad: **Flerfamiljshus**

System	Betjäna	Besiktning	Status	Nästa besiktning
1: Självdrag		2025-11-10	Godkänd	2031-11-10

Besiktningsman: Harald Nyberg

Behörighet: K

Företag: Attunda Sot och Vent AB

Adress: Maskingatan 9, Arlandastad

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

Underskrift, Harald Nyberg

Luftflödesprotokoll

Till och Frånluft

[illegible]

Medlem av
SVERIGES SKORSTENSFEJAREMÄSTARES FÖRBUND
1907-1910

Medlem av
SVERIGES SKORSTENSFEJAREMÄSTARES FÖRBUND
1907-1910

Luftflödesprotokoll Till och Frånluft

Adress:		Vulcanusgatan 9-11				Mätdatum:		2025-11-10		Sida (av):			
Fast.bet:		Loket 30				T-flex diariernr:				Utetemp °C		6	
Beställare:		Brf Loket				Drifftid helfart:				Syst.bet:			
Mättekniker:		HNY				Drifftid halvf:				Enhet:		l/s	
Märkeffekt Kw:						Märkeffekt Kw:				Totalflöde:			
TF		Kanaltryck Pa		Äv:		Bv:		Kanaltryck Pa		Äv:		Bv:	
												FF	
Plan	Lgh nr /Rumsnr.	Rums- benämning	Tilluft		Frånluft		Pa	Spalt	K-fakt	Metod 2-7	Noteringar		
			Proj.	Oppm	Proj.	Oppm							
	6	1601	Kök	4-5st		10-30	10				2	Egen FF på tak	
			Bad			10-20	18				2	stysr via köksfläkten	
	5	1501	Kök									Lgh ej tillg	
			Wc/Dusch									kl 09:04	
	5	1502	Kök	2st			OK						
			Bad				Ok						
	5	1503	Kök	2st			OK				7		
			Bad				OK				7		
	5	1504	Kök									kunde ej va hemma	
			Bad									tas i eftermiddag	
	4	1505	kök	2st			Ok				7		
			Bad				Ok				7		
	4	1401	Kök	2st			OK				7		
			Wc/Dusch				OK				7		
	4	1402	Kök	2st									
			Bad										
	4	1403	Kök	2st			OK				7		
			Bad				OK				7		
Mätmetod:		1. Swema Varmtrådsan.(stos)				2. Tryck/K-fakt		3.Varmtrådsan.(stos/punkt)		4. Varmtrådsan. punkt (traversering)			
		5.Fast mätuttag		6. Spärgas		7. Annat:							
Anteckningar:		Byggår cirka 1927. Självdrag											
Luftflöde/drag har konstaterats med Röktändstickor.													

T-flex diarienummer:						Enhet:		L/s		Sida (av):	
Plan	Lgh nr /Rumsnr.	Rums- benämning	Tilluft		Frånluft		Pa	Spalt	K-fakt	Metod 2-7	Noteringar
			Proj. Gr/Ea	Oppm Gr/Ea	Proj. Gr/Ea	Oppm Gr/Ea					
4	1404	Kök	4st			Ok				7	
		Bad				Ok				7	
4	1405	Kök	2st			Ok				7	
		Bad				Ok				7	
3	1301	kök	2st			OK				7	
		Bad				OK				7	
3	1302	kök	2st			OK				7	
		Bad				Ok				7	
3	1303	kök	2st			Ok				7	
		Bad				Ok				7	
3	1304	Kök	4st			Ok				7	
		Bad				OK				7	
3	1305	Kök	2st			Ok				7	
		Bad				Ok				7	
2	1201	Kök	2st			OK				7	
		Bad				Ok				7	
2	1202	Kök	2st			OK				7	
		Bad				Ok				7	
2	1203	Kök	2st			Ok				7	
		Bad				OK				7	
2	1204	Kök	4st			Ok				7	
		Bad				OK				7	
2	1205	Kök	2st			Ok				7	
		Bad				Ok				7	
Mätmetod:		1. Swema Varmtrådsan.(stos)		2. Tryck/K-fakt		3.Varmtrådsan.(stos/punkt)		4. Varmtrådsan. punkt (traversering)			
		5.Fast mätuttag		6. Spärgas		7. Annat:					
Anteckningar:											



Medlem av
SVERIGES SKORSTENSFEJAREMÄSTARES FÖRBUND
1907-1910