


Husets energianvändning



EnergideklARATION för Seminarievägen 7, Strängnäs.

- Detta hus använder 79 kWh/m² och år, varav el 19 kWh/m².
Liknande hus 119–145 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m².

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.


Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklARATION

EnergideklARATION utförd 2008-12-22 av:

Didrik Aurenus, Bygg-Konsulten Rune Norbäck AB

Husets energianvändning



Energideklaration för Seminarievägen 5, Strängnäs.


- Detta hus använder 91 kWh/m² och år, varav el 21 kWh/m².
Liknande hus 116–141 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2008-12-22 av:

Didrik Aurenus, Bygg-Konsulten Rune Norbäck AB

Husets energianvändning



Energideklaration för Seminarievägen 3, Strängnäs.


- Detta hus använder 80 kWh/m² och år, varav el 19 kWh/m².
Liknande hus 122–153 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m².
Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2008-12-22 av:

Didrik Aurenus, Bygg-Konsulten Rune Norbäck AB

Husets energianvändning



Energideklaration för Hertig Karls Väg 6a, Strängnäs.


- Detta hus använder 91 kWh/m² och år, varav el 21 kWh/m².
Liknande hus 121–148 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2008-12-22 av:

Didrik Aurenus, Bygg-Konsulten Rune Norbäck AB

Husets energianvändning



Energideklaration för Hertig Karls Väg 4, Strängnäs.

- Detta hus använder 96 kWh/m² och år, varav el 22 kWh/m².
Liknande hus 118–144 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2008-12-22 av:

Didrik Aurenus, Bygg-Konsulten Rune Norbäck AB