


Husets energianvändning



Energideklaration för Radarvägen 17 , Täby

- Detta hus använder 77 kWh/m² och år, varav el 77 kWh/m².
Liknande hus 103 – 126 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.
Detaljinformation finns hos Byggnadsägaren
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2009-03-25 av:
Mats Lönnqvist , Energibesiktningar EMTD AB