


Husets energianvändning



Energideklaration för Malmgrensgatan 2a, Ulricehamn.

- Detta hus använder 82 kWh/m² och år, varav el 66 kWh/m².
Liknande hus 84–103 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2009-04-16 av:
Sune Enbjärde, VVS Konsult Sune Enbjärde