

|                                   |  |                                  |                    |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|
| Ägarens namn                      |  | Personnummer/Organisationsnummer |                    |
| Brf Stigberget                    |  | 717600-6273                      |                    |
| Adress                            |  | Postnummer                       | Postort            |
| Stigbergsplan 3 c/o L-E Sjölander |  | 752 42                           | Uppsala            |
| E-postadress                      |  | Telefonnummer                    | Mobiltelefonnummer |
| brfstigberget@gmail.com           |  |                                  | 0734 27 26 20      |

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Ägarens namn | Personnummer/Organisationsnummer |
|--------------|----------------------------------|

|                      |                   |            |             |                 |             |
|----------------------|-------------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Län                  |                   | Kommun     |             |                 |             |
| Uppsala              |                   | Uppsala    |             |                 |             |
| Fastighetsbeteckning |                   |            |             | Egen beteckning |             |
| Eriksberg 14:1       |                   |            |             | (2)             |             |
| Husnummer            | Prefix byggnadsid | Byggnadsid | X-koordinat | Y-koordinat     |             |
| 2                    | 1                 | 16175      | 6636665,715 | 645736,246      |             |
| Adress               |                   |            | Postnummer  | Postort         | Huvudadress |
| Stigbergsplan 5      |                   |            | 75242       | Uppsala         |             |

|                                                                             |  |                                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|
| Typkod                                                                      |  | Byggnadskategori                                                 |  |
| 320 - Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder                                 |  | Flerbostadshus                                                   |  |
| Byggnadens komplexitet                                                      |  | Byggnadstyp                                                      |  |
| <input type="checkbox"/> Enkel <input checked="" type="checkbox"/> Komplex  |  | Friliggande                                                      |  |
|                                                                             |  | Nybyggnadsår                                                     |  |
|                                                                             |  | 1959                                                             |  |
| Atemp (exkl. Avarmgarage)                                                   |  | Verksamhet                                                       |  |
| <input type="checkbox"/> Mätt värde 2 546 m <sup>2</sup>                    |  | Fördela enligt nedan:                                            |  |
| <input type="checkbox"/> Omvandlat från BOA/LOA                             |  | Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare) 100 |  |
| <input type="checkbox"/> Omvandlat från BRA                                 |  | Hotell, pensionat och elevhem                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Omvandlat från BTA                                 |  | Restaurang                                                       |  |
| BOA                                                                         |  | Kontor och förvaltning                                           |  |
| 2 037 m <sup>2</sup>                                                        |  | Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel                    |  |
| LOA                                                                         |  | Butiks- och lagerlokaler för övrig handel                        |  |
| 0 m <sup>2</sup>                                                            |  | Köpcentrum                                                       |  |
| BRA                                                                         |  | Vård, dygnet runt                                                |  |
| m <sup>2</sup>                                                              |  | Vård, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)           |  |
| BTA                                                                         |  | Skolor (förskola-universitet)                                    |  |
| m <sup>2</sup>                                                              |  | Bad-, sport-, idrottsanläggningar (ej utomhusarenor)             |  |
| Antal källarplan uppvärmda till >10°C (exkl.garageplan)                     |  | Teater-, konsert-, biograflokaler och övriga samlingslokaler     |  |
| 1                                                                           |  | Övrig verksamhet - ange vad                                      |  |
| Avarmgarage                                                                 |  | Summa                                                            |  |
| 0 m <sup>2</sup>                                                            |  | 100                                                              |  |
| Antal våningsplan ovan mark                                                 |  |                                                                  |  |
| 7                                                                           |  |                                                                  |  |
| Antal trapphus                                                              |  |                                                                  |  |
| 1                                                                           |  |                                                                  |  |
| Antal bostadslägenheter                                                     |  |                                                                  |  |
| 35                                                                          |  |                                                                  |  |
| Projekterat genomsnittligt ventilationsflöde i lokaler och specialbyggnader |  |                                                                  |  |
| l/s,m <sup>2</sup>                                                          |  |                                                                  |  |

## Energianvändning

Vilken 12-månadsperiod avser energiuppgifterna? (ange första månaden i formatet ÅÅMM)

0608

-

0707

Hur mycket energi har använts för värme och kyla angivet år (ange mätt värde om möjligt)?

Angivna värden skall inte vara normalårskorrigerade

|                                       |                          | Mätt värde               | Fördelat värde           |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fjärrvärme (1)                        | 313 839 kWh              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Eldningsolja (2)                      | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Naturgas, stadsgas (3)                | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ved (4)                               | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Flis/pellets/briketter (5)            | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Övrigt biobränsle (6)                 | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| El (vattenburen) (7)                  | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| El (direktverkande) (8)               | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| El (luftburen) (9)                    | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Markvärmepump (el) (10)               | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Värmepump-frånluft (el) (11)          | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Värmepump-luft/luft (el) (12)         | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Värmepump-luft/vatten (el) (13)       | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Summa 1-13 <sup>1</sup> (Σ1)</b>   | <b>313 839 kWh</b>       |                          |                          |
| Varav energi till varmvattenberedning | 65 906 kWh               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Fjärrkyla (14)                        | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Finns solvärme? ☐ Ja ☐ Nej

Om ja, ange total solfångararea  m<sup>2</sup>

Omvandlingsfaktorer för bränslen i tabellen nedan gäller om inte annat uppmätts:

|              |                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| Eldningsolja | 10 000 kWh/m <sup>3</sup>                              |
| Naturgas     | 11 000 kWh/1 000 m <sup>3</sup> (effektivt värmevärde) |
| Stadsgas     | 4 600 kWh/1 000 m <sup>3</sup>                         |
| Pellets      | 4 500-5 000 kWh/ton, beroende av träslag och fukthalt  |

Källa: Energimyndigheten

För övriga biobränsle varierar värmevärdet beroende av sammansättning och fukthalt. Det är expertens ansvar att omräkna bränslets vikt eller volym till energi på ett korrekt sätt.

Övrig el (ange mätt värde om möjligt)

Angivna värden skall inte vara normalårskorrigerade

|                                           |                          | Mätt värde               | Fördelat värde           |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fastighetsel (15)                         | 12 731 kWh               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Hushållsel (16)                           | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Verksamhetsel (17)                        | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Komfortkyla (18)                          | <input type="text"/> kWh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Summa 7-13,15-18 <sup>2</sup> (Σ2)</b> | <b>12 731 kWh</b>        |                          |                          |
| <b>Summa 1-15,18 <sup>3</sup> (Σ3)</b>    | <b>326 570 kWh</b>       |                          |                          |
| <b>Summa 7-13,15,18 <sup>4</sup> (Σ4)</b> | <b>12 731 kWh</b>        |                          |                          |

|                            |                                       |                                         |                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Ort (graddagar)            | Normalårskorrigerat värde (graddagar) | Ort (Energi-Index)                      | Normalårskorrigerat värde (Energi-Index) <sup>5</sup> |
| Uppsala Flygplats          | 382 449 kWh                           | Uppsala                                 | 385 078 kWh                                           |
| Energiprestanda            | ...varav el                           | Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav) | Referensvärde 2 (statistiskt intervall)               |
| 151 kWh/m <sup>2</sup> ,år | 5 kWh/m <sup>2</sup> ,år              | 110 kWh/m <sup>2</sup> ,år              | 135 - 165 kWh/m <sup>2</sup> ,år                      |

<sup>1</sup> Energi för uppvärmning och varmvatten

<sup>2</sup> El totalt

<sup>3</sup> Värme, kyla och fastighetsel

<sup>4</sup> El exklusive hushållsel och verksamhetsel

<sup>5</sup> Underlag för energiprestanda

### Uppgifter om ventilationskontroll

|                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Finns det krav på ventilationskontroll i byggnaden? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej                                                                                        |  |  |  |
| Typ av ventilationssystem<br><input type="checkbox"/> FTX <input type="checkbox"/> FT <input type="checkbox"/> F med återvinning<br><input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Självdrag   |  |  |  |
| Är ventilationskontrollen godkänd vid tidpunkten för energideklarationen? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Delvis <sup>6</sup> <input type="text"/> % godkänd |  |  |  |

<sup>6</sup> Avser när byggnaden har fler ventilationsaggregat

### Uppgifter om luftkonditioneringssystem

|                                                                                                                                 |                                                                |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12kW? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |                                                                |                                                                               |
| Nominell kyleffekt enligt standard SS-EN 14 511-2:2007<br><input type="text"/> kW                                               | Byggnadens nuvarande kyleffektbehov<br><input type="text"/> kW | Area av Atemp som är luftkonditionerad<br><input type="text"/> m <sup>2</sup> |

### Uppgifter om radon

|                                                                               |                                                                               |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Är radonhalten mätt? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |                                                                               |                                      |
| Radonhalt<br>90 Bq/m <sup>3</sup>                                             | Typ av mätning<br>Långtidsmätning enligt SSI <input type="button" value="v"/> | Datum för radonmätning<br>2004-05-04 |

### Utförda energieffektiviseringsåtgärder

### Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder

### Övrigt

|                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Har byggnaden deklarerats tidigare?<br><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | Har experten besiktigat byggnaden?<br><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | Detaljinformation går att finna hos<br>Byggnadsägare <input type="button" value="v"/> <input type="text"/> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Kontrollorgan och tekniskt ansvarig

|                                                     |                        |                                    |                                 |
|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Ackrediterat företag<br>Energikontroll i Sverige AB |                        | Organisationsnummer<br>556279-9329 | Ackrediteringsnummer<br>7206:01 |
| Förnamn<br>Lars                                     | Efternamn<br>Blekastad | E-postadress<br>lars@ekontroll.nu  |                                 |

### Expert

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Förnamn<br>Lars                     | Efternamn<br>Blekastad            |
| Datum för godkännande<br>2008-09-29 | E-postadress<br>lars@ekontroll.nu |

## **Saker att tänka på ...**

### **att informera om energideklarationen**

Nu när du som byggnadsägare har gjort din energideklaration är du skyldig att informera om resultatet till hyresgästerna och övriga som använder huset. Detta gäller inte dig som har en villa.

### **att sätta upp sammanfattningen i entrén**

Sista sidan i energideklarationen, "Husets energianvändning", är en sammanfattning. Den ska du sätta upp i husets entré eller reception. Du kan välja att sätta upp sista sidan som den är eller göra en beständig skylt i t.ex. plast eller aluminium. Materialet väljer du själv, men skylten ska utformas enligt Boverkets anvisningar. Se Boverkets webbplats: [www.boverket.se/energideklaration](http://www.boverket.se/energideklaration). Den som inte sätter upp sammanfattningen av energideklarationen riskerar att få betala vite.

### **att fastighetsförvaltaren och fastighetsskötaren också kan informera**

Syftet med energideklaration är att effektivisera energianvändningen för att förbättra miljön och rädda klimatet. Du som byggnadsägare har en viktig uppgift att effektivisera husets energianvändning. Även hyresgästerna eller de som använder huset kan hjälpa till. Se därför till att andra personer som är involverade i husets drift och skötsel, till exempel förvaltare och fastighetsskötare, är beredda att informera och förklara för hyresgästerna och andra personer som använder huset om energideklarationen och dess syfte.


### **att åtgärderna görs på lämpligt sätt**

Ju fler åtgärder du gör för att minska energianvändningen desto bättre energiprestanda får huset. Men, det är också viktigt att tänka på att åtgärderna du gör för att minska energianvändningen inte försämrar inomhusmiljön eller påverkar andra viktiga egenskaper hos huset. På Boverkets webbplats finns faktablad om olika åtgärder, som kan vara bra att visa projektörer och entreprenörer när du gör upphandlingar.

### **att deklarerar så ofta du vill**

Energideklarationen gäller i tio år. Vill du, kan du göra en ny energideklaration när du gjort olika energieffektiviseringsåtgärder, har ny årsförbrukning eller när du gjort en ny obligatorisk funktionskontroll av ventilationen.

# Husets energianvändning



EnergideklARATION för Stigbergsplan 5, Uppsala.

- Detta hus använder 151 kWh/m<sup>2</sup> och år, varav el 5 kWh/m<sup>2</sup>.  
Liknande hus 135–165 kWh/m<sup>2</sup> och år, nya hus 110 kWh/m<sup>2</sup>.  
Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.  
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.  
Se även: [www.boverket.se/energideklARATION](http://www.boverket.se/energideklARATION)  
EnergideklARATION utförd 2008-09-29 av:  
Lars Blekastad, Energikontroll i Sverige AB