

Johan Eriksson
021-448 04 31 / 070-319 88 20

Beräkningsresultat (E-norm sid 4)

Fjärrvärme	61 kWh/m ² år
Drivel till värmepump	12 kWh/m ² år
El till fläktar och pumpar	4 kWh/m ² år
Allmänbelysning	2 kWh/m ² år
Hissar	1 kWh/m ² år
<i>Summa</i>	<u>80 kWh/m² år</u>

Enligt BBR skall Bostäder vara utformade så att byggnadens specifika energianvändning högst uppgår till 110 kWh per m² golvarea (A_{temp}) och år i klimatzon söder. Säkerhetsmarginalen blir då 31 kWh/m² år (28 % av 110 kWh/m² år)

Bilaga Energiberäkning, E-norm