


Husets energianvändning



EnergideklARATION för Gunnilbogatan 24a, Västerås.

- Detta hus använder 133 kWh/m² och år, varav el 11 kWh/m².
Liknande hus 135–165 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.
Se även: www.boverket.se/energideklARATION
EnergideklARATION utförd 2008-08-07 av:
Patric Johansson, Grontmij AB