


# Husets energianvändning



Energideklaration för Klockgränd 4 , Visby

- Detta hus använder 89 kWh/m<sup>2</sup> och år, varav el 89 kWh/m<sup>2</sup>.

Liknande hus 65 – 79 kWh/m<sup>2</sup> och år, nya hus 55 kWh/m<sup>2</sup>.

Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är med anmärkning.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: [www.boverket.se/energideklaration](http://www.boverket.se/energideklaration)

Energideklaration utförd 2013-04-09 av:

Hans Romehed , Energibyran Q AB

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.