
sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION

Vegagatan 15, 172 34 Sundbyberg
Sundbybergs stad

Nybyggnadsår: 1929
Energideklarations-ID: 836735





DENNA BYGGNADS
ENERGI KLASS

Energiprestanda:
103 kWh/m² och år

Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:
Energiklass C, 80 kWh/m² och år

Uppvärmningssystem:
Fjärrvärme

Radonmätning:
Utförd

Ventilationskontroll (OVK):
Utförd

Åtgärdsförslag:
Har lämnats

Energideklarationen är utförd av:
Lars Wedholm, Lars E Wedholm Konsult AB, 2018-04-19

Energideklarationen är giltig till:
2028-04-19

Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

För mer information:
www.boverket.se/energideklaration

Sammanfattningen är upprättad enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader.